


«Утверждаю»
Заместитель директора -
главный инженер
Филиала ПАО "МРСК Волги" -
"Самарские РС"


А.П. Панчиков
2020 г.

**График АЧР, ЧАПВ филиала ПАО "МРСК Волги" - "Самарские распределительные сети" в операционной зоне Филиала
АО "СО ЕЭС" Самарское РДУ на 2020-2021 гг.**

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек	5			6	7

САМАРСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. ПС 110/35/6 Кряжская

2-1	49,1	40,0	Фид.6 кВ:	4	0,6	--	АО "ССК" (ТП-4685)
2-1	49,1	40,0		5	1,1	--	АО "Теплант"
2-1	49,1	40,0		11	0,1	--	АО "Теплант"
2-1	49,1	40,0		17	0,8	--	АО "Теплант"
2-1	49,1	40,0		28	0,3	--	АО "Теплант"
2-1	49,1	40,0		6	0,32	--	АО "Самарский резервуарный завод"
2-1	49,1	40,0		16	0,1	--	АО "Самарский резервуарный завод"
2-1	49,1	40,0		18	0,7	--	АО "Самарский резервуарный завод"
2-1	49,1	40,0		26	0,18	--	АО "Самарский резервуарный завод"
2-1	49,1	40,0		7	0,05	--	ООО "Данко"
2-1	49,1	40,0		19	0,05	--	ООО "Данко"
2-1	49,1	40,0		10	0,2	--	АО "Самаранефтепродукт"
2-1	49,1	40,0		20	0,2	--	АО "Самаранефтепродукт"
2-1	49,1	40,0		12	0,05	--	ООО "Энергохолдинг-С"
2-2	49,1	40,0		21	0,05	--	ООО "Энергохолдинг-С"
2-1	49,1	40,0		15	0,1	--	ООО "Триада"
2-1	49,1	40,0		22	0,2	--	АО "ССК" (ТП-4683)
2-1	49,1	40,0	ВЛ 35 кВ :	Долотная-1	1	--	ПС Долотная (АО "ССК")
2-1	49,1	40,0		Долотная-2	1	--	ПС Долотная (АО "ССК")
2-1	49,1	40,0		Слип	1,8	--	ПС Слип (АО "Нефтефлот")
2-1	49,1	40,0		Водозабор-2	6	--	ПС Водозабор (АО "НкНПЗ"), ПС Слип (АО "Нефтефлот")
				Итого:	14,9		

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. ПС 110/35/6 АТД

2-1	49,1	5,0	Фид.6 кВ:	01	0,4	--	ОАО "Стройдом"	
2-1	49,1	5,0		1	1,6	--	ООО "Доверие", ООО "Самарский комбикормовый завод"	
2-1	49,1	5,0		2	1,3	--	АО "ССК" (РП-211 1с)	
2-1	49,1	5,0		3	0,1	--	АО "СЭЗМ"	
2-1	49,1	5,0		35	1,1	--	АО "СЭЗМ"	
2-1	49,1	5,0		5	0,3	--	АО "ССК" (РП-210)	
2-1	49,1	5,0		7	0,5	--	МП "ТТУ"	
2-1	49,1	5,0		8	0,1	--	ООО "ДОНСЕТЬ"	
2-1	49,1	5,0		9	0,1	--	ООО "ДОНСЕТЬ"	
2-1	49,1	5,0		18	0,4	--	МП "ТТУ"	
2-1	49,1	5,0		30	0,1	--	ООО "Золотая Волга"	
2-1	49,1	5,0		4	0,4	--	ООО "Золотая Волга", ООО "Самарские коммунальные системы"	
2-1	49,1	5,0		34	0,6	--	ОА "Порт Самара"	
2-1	49,1	5,0		37	0,1	--	АО "ССК" (РП-208)	
2-1	49,1	5,0		45	1,7	--	АО "ССК" (РП-208)	
2-1	49,1	5,0		38	0,1	--	ООО "Спецремстрой" (бал. ООО "Промэнергосбыт")	
2-1	49,1	5,0		39	0,1	--	ООО "Спецремстрой" (бал. ООО "Промэнергосбыт")	
2-1	49,1	5,0		6	0,1	--	ООО "Спецремстрой" (бал. ООО "Промэнергосбыт")	
2-1	49,1	5,0		17	0,1	--	ООО "Спецремстрой" (бал. ООО "Промэнергосбыт")	
2-1	49,1	5,0		0	1,8	--	АО "ССК" (РП-229)	
2-1	49,1	5,0		33	0,5	--	АО "ССК" (РП-229)	
2-1	49,1	5,0		14	0,8	--	ОА "Порт Самара", ООО "Самарские коммунальные системы"	
2-1	49,1	5,0		16	0,2	--	АО "ССК" (РП-212 2с)	
2-1	49,1	5,0		31	0,6	--	АО "ССК" (РП-212 2с)	
2-1	49,1	5,0		32	0,5	--	ООО "Самарский комбикормовый завод", ООО "Самарские коммунальные системы"	
2-1	49,1	5,0		36	2	--	ООО "Доверие", ООО "Самарские коммунальные системы"	
Итого:					15,6			

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР		Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР				Подкл.	Совм.		
1	2	3	4	5		6	7	8	9
3. ПС 110/10 Безымянка-3									
	СО	49,2	0,3	Фид.10 кВ:	28	0,5	--	АО "Самара-Лада"	
	СО	49,2	0,3		6	0,1	--	АО "Самара-Лада"	
	СО	49,2	0,3		29	2,5	--	АО "ССК" (РП-610)	
	СО	49,2	0,3		15	2,5	--	АО "ССК" (РП-610)	
	СО	49,2	0,3		38	0,8	--	АО "ССК" (РП-627)	
	СО	49,2	0,3		60	1,2	--	АО "ССК" (РП-627)	
	СО	49,2	0,3		53	2,5	--	ООО "Нестле Россия" (РП-10 2с)	
				Итого:		10,1			
	1-1	48,8	0,3	Фид.10 кВ:	3	1,9	--	АО "ССК" (РП-625)	
	1-1	48,8	0,3		8	2,3	--	АО "ССК" (РП-309)	
	1-1	48,8	0,3		26	2,7	--	АО "ССК" (РП-309)	
	1-1	48,8	0,3		10	0,6	--	АО "ССК" (РП-613)	
	1-1	48,8	0,3		30	1,1	--	АО "ССК" (РП-613)	
	1-1	48,8	0,3		11	1,6	--	АО "ССК" (РП-611)	
	1-1	48,8	0,3		27	1,2	--	АО "ССК" (РП-611)	
	1-1	48,8	0,3		17	1,9	--	АО "ССК" (РП-11)	
	1-1	48,8	0,3		37	1,8	--	АО "ССК" (РП-11)	
	1-1	48,8	0,3		19	0,9	--	ООО "Огонек" (бал. АО "СОЭЗ")	
	1-1	48,8	0,3		35	0,1	--	ООО "Огонек" (бал. АО "СОЭЗ")	
	1-1	48,8	0,3		33	1	--	АО "ССК" (РП-317 2с)	
				Итого:		17,1			
	1-5	48,0	0,3	Фид.10 кВ:	41	2	--	АО "ССК" (РП-625)	
	1-5	48,0	0,3		43	0,9	--	АО "ССК" (РП-318 новая)	
	1-5	48,0	0,3		5	0,5	--	АО "ССК" (РП-318 новая)	
	1-5	48,0	0,3		45	2	--	АО "ССК" (РП-612)	
	1-5	48,0	0,3		67	1,7	--	АО "ССК" (РП-612)	
	1-5	48,0	0,3		49	1,8	--	АО "ССК" (РП-317 1с)	
	1-5	48,0	0,3		51	0,8	--	ООО "Нестле Россия" (ТП-7, РП-10 1с)	
	1-5	48,0	0,3		71	3,2	--	ООО "Нестле Россия" (ТП-7, РП-10 2с)	
				Итого:		12,9			
	2-2	49,0	15,0	Фид.10 кВ: 3,8,26,10,30,11,27,17,37,19,35,33		17,1	--	- "	(***)
	2-3	48,9	30,0	Фид.10 кВ: 41,43,5,45,67,49,57,71		12,9	--	- "	(***)
4. ПС 35/6 Центральная-1									
	1-9	47,2	0,3	Фид.6 кВ:	3	0,1	--	АО "ССК" (ТП-2353,ТП-382)	
	1-9	47,2	0,3		9	1	--	АО "ССК" (ТП-204 1с)	
	1-9	47,2	0,3		37	0,1	--	АО "Электросеть-Волга"	
	1-9	47,2	0,3		24	0,2	--	АО "Электросеть-Волга"	
	1-9	47,2	0,3		55	0,05	--	КТПН "Лабораторный корпус"	
	1-9	47,2	0,3		56	0,05	--	КТПН "Лабораторный корпус"	
	1-9	47,2	0,3		20	1,4	--	АО "ССК" (ТП-2195)	
	1-9	47,2	0,3		21	1,1	--	МП "ТТУ"(ТП-337-2с)	
				Итого:		4			
	2-4	48,8	45,0	Фид.6 кВ: 3,9,37,24,55,56,20,21		4,0	--	- "	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

5. ПС 110/10/6 Центральная-2

2-1	49,1	30,0	Фид.10 кВ:	5	0,1	--	ООО "Трансгруз" РТП
2-1	49,1	30,0		47	0,7	--	ООО "Трансгруз" РТП
2-1	49,1	30,0		7	0,8	--	АО "ССК" (РП-253)
2-1	49,1	30,0		57	1	--	АО "ССК" (РП-253)
2-1	49,1	30,0		9	0,2	--	ООО "Эл-Транзит Плюс"
2-1	49,1	30,0		59	0,6	--	ООО "Эл-Транзит Плюс"
2-1	49,1	30,0		11	0,3	--	АО "ССК" (РП-243)
2-1	49,1	30,0		61	0,4	--	АО "ССК" (РП-243)
2-1	49,1	30,0		13	0,1	--	ООО "Радиант"
2-1	49,1	30,0		21	0,6	--	ТП "Гостинный двор"
2-1	49,1	30,0		53	0,2	--	ТП "Гостинный двор"
2-1	49,1	30,0		29	1	--	АО "ССК" (РП-250)
2-1	49,1	30,0		35	1	--	АО "ССК" (РП-250)
2-1	49,1	30,0	Фид.6 кВ:	8	1,8	--	АО "ССК" (РП-251 1с)
2-1	49,1	30,0		10	1,3	--	АО "ССК" (РП-254)
2-1	49,1	30,0		50	0,1	--	АО "ССК" (РП-254)
2-1	49,1	30,0		20	1	--	АО "ССК" (РП-208 1с)
2-1	49,1	30,0		22	1	--	АО "ССК" (РП-209)
2-1	49,1	30,0		24	0,2	--	Прижелезнодорожный почтамт Сам.МЦЦ
2-1	49,1	30,0		36	0,1	--	Прижелезнодорожный почтамт Сам.МЦЦ
2-1	49,1	30,0		34	1,8	--	АО "ССК" (РП-213 2с)
2-1	49,1	30,0		28	2,2	--	АО "ССК" (РП-213 2с)
2-1	49,1	30,0		38	0,1	--	ООО "Энерго" (бал. ООО "Стэл")
2-1	49,1	30,0		42	0,1	--	АО Самарская макаронная фабрика "Верола"
2-1	49,1	30,0		46	1	--	АО "ССК" (РП-251 2с)
2-1	49,1	30,0		52	0,3	--	МП г.о.Самара"ТТУ" (ПС № 4)
2-1	49,1	30,0		54	0,7	--	МП г.о.Самара"ТТУ" (ПС № 1)
2-1	49,1	30,0		56	0,6	--	АО "ССК" (РП-211)
2-1	49,1	30,0		4	0,1	--	АО "ССК" (РП-211)
2-1	49,1	30,0		58	1,2	--	АО "ССК" (РП-201 новая 1с)

Итого: 20,6

6. ПС 110/6 Центральная-3

1-9	47,2	0,3	ВМ-1-6 С1Т	2,8	--	АО "ССК", ОАО "РЖД", ООО "Самэнергосбыт"
1-9	47,2	0,3	ВВ-2-6 С1Т	2,8	--	АО "ССК", ООО "Транзит-электро", МП "ТТУ", АО "Электросеть-Волга"
1-9	47,2	0,3	ВВ-3-6 С2Т	3	--	АО "ССК", ООО "Самэнергосбыт", АО "Электросеть-Волга"
1-9	47,2	0,3	ВВ-4-6 С2Т	2,4	--	АО "ССК", АО "Электросеть-Волга", ОАО "РЖД", ООО "Транзит-электро"
			Итого:	11		
2-4	48,8	50,0	ВМ-1-6 С1Т, ВВ-2-6 С1Т, ВВ-3-6 С2Т, ВВ-4-6 С2Т	11,0	--	---

(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. ПС 110/35/10 Красноярская

1-9	47,2	0,3	ВМ-10 С1Т		5,6	--	АО "ССК", Быт	
1-9	47,2	0,3	ВМ-10 С2Т		6,7	--	АО "Трансаммиак", Быт	
				Итого:	12,3			
2-4	48,8	50,0	ВМ-10 С1Т, ВМ-10 С2Т			12,3	- " -	(***)

8. ПС 110/35/6 Фарада

2-1	49,1	25,0	Фид.6 кВ:	1	0,1	--	ООО "Меркурий"	
2-1	49,1	25,0		63	0,1	--	ООО "Меркурий"	
2-1	49,1	25,0		4	1,4	--	ООО "Приам" (ТЦ Аврора)	
2-1	49,1	25,0		66	2	--	ООО "Приам" (ТЦ Аврора)	
2-1	49,1	25,0		8	1,5	--	АО "ССК" (РП-258)	
2-1	49,1	25,0		52	0,5	--	АО "ССК" (РП-258)	
2-1	49,1	25,0		10	0,1	--	ООО "ПРАНАФАРМ"	
2-1	49,1	25,0		38	0,2	--	ООО "ПРАНАФАРМ"	
2-1	49,1	25,0		12	2,6	--	АО "ССК" (РП-256)	
2-1	49,1	25,0		54	2,5	--	АО "ССК" (РП-256)	
2-1	49,1	25,0		14	0,1	--	ООО "Созвездие-С"	
2-1	49,1	25,0		50	0,1	--	ООО "Созвездие-С"	
2-1	49,1	25,0		15	0,4	--	Сам ГРЭС ф-л "Самарский" ПАО Т Плюс" ПОК	
2-1	49,1	25,0		17	1,1	--	АО "ССК" (РП-222)	
2-1	49,1	25,0		49	1,4	--	АО "ССК" (РП-222)	
2-1	49,1	25,0		21	0,05	--	ООО РИТЦ "Самарский"	
2-1	49,1	25,0		55	0,05	--	ООО РИТЦ "Самарский"	
2-1	49,1	25,0		22	1,3	--	АО "ССК" (РП-132 1с)	
2-1	49,1	25,0		40	1,1	--	АО "ССК" (РП-132 1с)	
2-1	49,1	25,0		29	1,8	--	АО "ССК" (РП-241)	
2-1	49,1	25,0		39	1	--	АО "ССК" (РП-241)	
2-1	49,1	25,0		30	1,2	--	АО "ССК" (ТП-2260)	
2-1	49,1	25,0		31	0,3	--	АО "ССК" (ТП-2321)	
2-1	49,1	25,0		32	0,3	--	ЗАО "Бурстройсервис"	
2-1	49,1	25,0		53	0,05	--	АО "ССК" (РП-131 2с)	
2-1	49,1	25,0		19	0,05	--	АО "ССК" (РП-131 2с)	
				Итого:	21,3			

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
9. ПС 110/10 Городская-1								
1-1	48,8	0,3	Фид.6 кВ:	1	3,1	--	АО "ЕПК" (ЦРП-8)	
1-1	48,8	0,3		2	1,4	--	АО "ЕПК" (ЦРП-9)	
1-1	48,8	0,3		17	0,5	--	АО "ССК" (РП-145)	
1-1	48,8	0,3		39	0,4	--	АО "ССК" (РП-145)	
1-1	48,8	0,3		19	0,7	--	ООО "Самарский деловой центр" РП	
1-1	48,8	0,3		36	0,7	--	ООО "Самарский деловой центр" РП	
1-1	48,8	0,3		25	0,3	--	АО "ССК" (РП-225)	
1-1	48,8	0,3		59	0,5	--	АО "ССК" (РП-225)	
1-1	48,8	0,3		31	0,6	--	СПО РП-9 "Ладья"	
1-1	48,8	0,3		65	0,4	--	СПО РП-9 "Ладья"	
1-1	48,8	0,3		14	0,3	--	АО "ССК" (РП-203)	
1-1	48,8	0,3		27	0,4	--	АО "ССК" (РП-203)	
			Итого:		9,3			
1-4	48,2	0,3	Фид.6 кВ:	12	1,4	--	АО "ССК" (РП-220)	
1-4	48,2	0,3		58	0,8	--	АО "ССК" (РП-220)	
1-4	48,2	0,3		24	1,5	--	АО "ССК" (РП-221)	
1-4	48,2	0,3		51	1,5	--	АО "ССК" (РП-221)	
1-4	48,2	0,3		13	1,2	--	АО "ССК" (РП-203)	
1-4	48,2	0,3		67	1,4	--	АО "ССК" (РП-203)	
1-4	48,2	0,3		15	0,5	--	АО "ССК" (ТП-2783)	
1-4	48,2	0,3		37	0,2	--	АО "ССК" (ТП-2783)	
1-4	48,2	0,3		54	3	--	АО "ЕПК" (ЦРП-10)	
			Итого:		11,5			
2-2	49,0	5,0	Фид.6 кВ: 1,2,17,39,19,36,25,59,31,65,14,27			9,3	- "-	(***)
2-3	48,9	25,0	Фид.6 кВ: 12,58,24,51,13,67,15,37,54			11,5	- "-	(***)
10. ПС 110/10 Городская-2								
1-2	48,6	0,3	Фид.10 кВ:	1	2,2	--	АО "ССК" (РП-310)	
1-2	48,6	0,3		37	1,2	--	АО "ССК" (РП-310)	
1-2	48,6	0,3		3	0,7	--	АО "ССК" (РП-111)	
1-2	48,6	0,3		39	0,4	--	АО "ССК" (РП-111)	
1-2	48,6	0,3		4	0,9	--	МП ТТУ" (ПС № 35 1 с)	
1-2	48,6	0,3		41	0,8	--	МП ТТУ" (ПС № 35 2 с)	
1-2	48,6	0,3		6	0,2	--	АО "ССК" (РП-313)	
1-2	48,6	0,3		40	1	--	АО "ССК" (РП-313)	
1-2	48,6	0,3		10	0,1	--	ФГБОУВО СамГУПС (РП-312)	
1-2	48,6	0,3		62	0,3	--	ФГБОУВО СамГУПС (РП-312)	
1-2	48,6	0,3		11	0,1	--	ООО "Транзитэлектро"	
1-2	48,6	0,3		12	1,5	--	АО "ССК" (РП-2 Фрегат)	
1-2	48,6	0,3		48	0,5	--	АО "ССК" (РП-2 Фрегат)	
1-2	48,6	0,3		15	0,7	--	МП "ТТУ" (ПС № 28)	
1-2	48,6	0,3		50	0,1	--	МП "ТТУ" (ПС № 28)	
1-2	48,6	0,3		16	1,2	--	АО "ССК" (РП-125)	
1-2	48,6	0,3		44	1	--	АО "ССК" (РП-125)	
1-2	48,6	0,3		17	0,1	--	МП "ТТУ" (ПС № 16)	
1-2	48,6	0,3		57	0,9	--	МП "ТТУ" (ПС № 16)	
1-2	48,6	0,3		26	2,1	--	АО "ССК" (РП-302)	
1-2	48,6	0,3		61	2,2	--	АО "ССК" (РП-302)	
1-2	48,6	0,3		29	1	--	АО "ССК" (РП-155)	
1-2	48,6	0,3		55	1,3	--	АО "ССК" (РП-155)	
1-2	48,6	0,3		30	1,4	--	АО "ССК" (РП-23)	
1-2	48,6	0,3		54	1,2	--	АО "ССК" (РП-23)	
1-2	48,6	0,3		38	0,4	--	ООО "Транзитэлектро"	
			Итого:		23,5			
2-3	48,9	20,0	Фид.10 кВ: 1,37,3,39,4,41,6,40,10,62,11,12,48,15,50,16,44,17,57,26,61,29,55,30,54,38			23,5	- "-	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
11. ПС 110/10 Городская-3								
1-11	46,8	0,3	Фид.10 кВ:	5	0,4	--	АО "ССК" (ТП-6096)	
1-11	46,8	0,3		62	0,1	--	АО "ССК" (ТП-6096)	
1-11	46,8	0,3		7	0,1	--	МП "ТТУ" (ПС №26)	
1-11	46,8	0,3		47	0,6	--	МП "ТТУ" (ПС №26)	
1-11	46,8	0,3		11	0,8	--	АО "ССК" (РП-619)	
1-11	46,8	0,3		45	0,5	--	АО "ССК" (РП-619)	
1-11	46,8	0,3		12	1,7	--	АО "ССК" (РП-24)	
1-11	46,8	0,3		52	2	--	АО "ССК" (РП-24)	
1-11	46,8	0,3		14	1,2	--	АО "ССК" (РП-603)	
1-11	46,8	0,3		41	1,2	--	АО "ССК" (РП-603)	
1-11	46,8	0,3		15	0,7	--	ООО "Энерго"	
1-11	46,8	0,3		17	1,3	--	АО "ССК" (РП-622)	
1-11	46,8	0,3		57	1,1	--	АО "ССК" (РП-622)	
1-11	46,8	0,3		18	0,3	--	АО "ССК" (РП-6056)	
1-11	46,8	0,3		36	0,4	--	АО "ССК" (РП-6056)	
1-11	46,8	0,3		22	0,2	--	АО "ССК" (РП-6062)	
1-11	46,8	0,3		38	0,3	--	АО "ССК" (РП-6062)	
1-11	46,8	0,3		26	0,5	--	ФГУП "Протезно-ортопедическое предприятие"	
1-11	46,8	0,3		29	1,2	--	АО "ССК" (РП-602)	
1-11	46,8	0,3		40	1,3	--	АО "ССК" (РП-602)	
1-11	46,8	0,3		30	0,4	--	МП "ТТУ" (ПС №41)	
1-11	46,8	0,3		66	0,1	--	МП "ТТУ" (ПС №41)	
1-11	46,8	0,3		31	1,9	--	АО "ССК" (РП-601)	
1-11	46,8	0,3		42	2,1	--	АО "ССК" (РП-601)	
			Итого:		20,4			
2-5	48,7	60,0	Фид.10 кВ: 5,62,7,47,11,45,12,52,14,41,15,17,57,18,36,22,38,26,29,40,30,66,31,42		20,4	--	- "	(***)
12. ПС 110/35/6 Томашев Колок								
1-6	47,8	0,3	Фид.6 кВ:	1	0,5	--	МП "ТТУ" (ПС №20)	
1-6	47,8	0,3		35	0,1	--	МП "ТТУ" (ПС №20)	
1-6	47,8	0,3		6	2,7	--	АО "ССК" (РП 6 кВ "Сбербанк")	
1-6	47,8	0,3		36	0,6	--	АО "ССК" (РП 6 кВ "Сбербанк")	
1-6	47,8	0,3		7	1	--	АО "ССК" (РП-606)	
1-6	47,8	0,3		33	1	--	АО "ССК" (РП-606)	
1-6	47,8	0,3		8	0,3	--	АО "ССК" (ТП-1349)	
1-6	47,8	0,3		9	1	--	АО "ССК" (РП-604)	
1-6	47,8	0,3		47	1,3	--	АО "ССК" (РП-604)	
1-6	47,8	0,3		12	0,7	--	ООО "Спецремстройэнерго"	
1-6	47,8	0,3		49	0,8	--	ООО "Спецремстройэнерго"	
1-6	47,8	0,3		13	0,2	--	АО "ССК" (баланс Департамент управления имуществом г.о. Самара)	
1-6	47,8	0,3		15	2,5	--	АО "ССК" (ТП-618)	
1-6	47,8	0,3		31	2	--	АО "ССК" (ТП-618)	
1-6	47,8	0,3		18	1	--	МП "ТТУ" (ПС №6)	
1-6	47,8	0,3		19	0,7	--	АО "ССК" (ТП-1420)	
1-6	47,8	0,3		20	1,1	--	АО "ССК" (РТП 6 кВ "Город Мира")	
1-6	47,8	0,3		22	1,4	--	АО "ССК" (РП-605)	
1-6	47,8	0,3		46	1,4	--	АО "ССК" (РП-605)	
			Итого:		20,3			
2-3	48,9	35,0	Фид.6 кВ: 1,35,6,36,7,33,8,9,47,12,49,13,15,31,18,19,20,22,46		20,3	--	- "	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. ПС 110/35/10 Винтай-1

1-4	48,2	0,3	Фид.10 кВ:	3	0,1	--	ООО "Волжский берег", п.Пискальский взвоз	
1-4	48,2	0,3		5	0,5	--	ПАО "КУЗНЕЦОВ"	
1-4	48,2	0,3		8	0,1	--	ПАО "КУЗНЕЦОВ"	
1-4	48,2	0,3		13	0,1	--	ПАО "КУЗНЕЦОВ"	
1-4	48,2	0,3		15	0,1	--	ПАО "КУЗНЕЦОВ"	
1-4	48,2	0,3		21	0,1	--	ПАО "КУЗНЕЦОВ"	
1-4	48,2	0,3		22	1,4	--	ПАО "КУЗНЕЦОВ"	
1-4	48,2	0,3		24	1,5	--	ПАО "КУЗНЕЦОВ"	
1-4	48,2	0,3		7	1	--	КЖД филиал ОАО "РЖД"	
1-4	48,2	0,3		17	0,1	--	КЖД филиал ОАО "РЖД"	
1-4	48,2	0,3		9	1,8	--	ООО "Энергобытбслуживание"	
1-4	48,2	0,3		11	0,2	--	ООО "Энергобытбслуживание"	
1-4	48,2	0,3		19	1,7	--	ООО "Энергобытбслуживание"	
				Итого:	8,7			
1-8	47,4	0,3	ВЛ-35 кВ Н.Буян		5,4	--	ПС Н.Буян, ПС Ст.Буян	
				Итого:	5,4			
2-4	48,8	45,0	ВЛ-35 кВ Н.Буян		5,4	--	- "	(***)
2-3	48,9	25,0	Фид.10 кВ: 3,5,8,13,15,21,22,24,7,17,9,11,19		8,7	--	- "	(***)

14. ПС 110/35/10 Кошки

1-1	48,8	0,3	Фид.10 кВ:	1	1,2	--	АО "ССК"	
1-1	48,8	0,3		2	2,4	--	ТПП "РИТЭК-Самара-Нафта"	
1-1	48,8	0,3		3	0,5	--	с.Лузановка,с.Белозерное,с.Островка,с.Кошки,с.Салаван,д.Заречье,п.Привольное	
1-1	48,8	0,3		4	0,1	--	с.Нов.Жизнь	
1-1	48,8	0,3		5	1,6	--	АО "ССК"	
1-1	48,8	0,3		6	0,3	--	КЖД филиал ОАО "РЖД"	
1-1	48,8	0,3		7	1	--	АО "ССК"	
1-1	48,8	0,3		8	0,2	--	с.Б.Константиновка,д. Моисеевка,д.Колмаюр	
1-1	48,8	0,3		9	1	--	с.Кошки,ст. Погрузная	
1-1	48,8	0,3		11	0,6	--	с.Кошки	
1-1	48,8	0,3		12	0,3	--	с.Долиновка,с.Супоново,с.Кошки,с.Залесье,д.К.Овраг	
				Итого:	9,2			
2-2	49,0	5,0	Фид.10 кВ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,11,12		9,2	--	- "	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15. ПС 110/35/6 Красноглинская-1

1-9	47,2	0,3	Фид.6 кВ:	5(яч.20)	0,3	--	АО "ССК" (ТП-5011 с.А)	
1-9	47,2	0,3		6(яч.63)	1,4	--	АО "ССК" (РП-509)	
1-9	47,2	0,3		22(яч.50)	1,3	--	АО "ССК" (РП-509)	
1-9	47,2	0,3		8(яч.22)	0,7	--	ООО "Долина-Центр-С"	
1-9	47,2	0,3		25(яч.53)	0,4	--	ООО "Долина-Центр-С"	
1-9	47,2	0,3		9(яч.69)	0,3	--	АО "ССК" (ТП-5021)	
1-9	47,2	0,3		12(яч.23)	1,2	--	АО "ССК" (РП-508)	
1-9	47,2	0,3		17(яч.44)	0,7	--	АО "ССК" (РП-508)	
1-9	47,2	0,3		13(яч.13)	1,5	--	АО "ССК" (РП-508)	
1-9	47,2	0,3		49(яч.49)	3,2	--	ООО "Триггер-Ай-Ти"	
1-9	47,2	0,3		51(яч.51)	0,1	--	ООО "Триггер-Ай-Ти"	
1-9	47,2	0,3		60(яч.60)	0,6	--	ООО "Триггер-Ай-Ти"	
1-9	47,2	0,3		62(яч.62)	0,1	--	ООО "Триггер-Ай-Ти"	
1-9	47,2	0,3		70(яч.24)	0,3	--	ООО "Триггер-Ай-Ти"	
1-9	47,2	0,3		14(яч.40)	0,6	--	ООО "СтЗ-1"	
1-9	47,2	0,3		19(яч.4)	0,4	--	АО "ССК" (ТП-5118 с.Б)	
1-9	47,2	0,3		20(яч.57)	1,6	--	АО "1253 ЦРБ РЛВ"	
1-9	47,2	0,3		21(яч.58)	0,4	--	АО "1253 ЦРБ РЛВ"	
1-9	47,2	0,3		23(яч.10)	1,1	--	АО "ССК" (РП-521)	
1-9	47,2	0,3		24(яч.33)	1,9	--	АО "ССК" (РП-521)	
1-9	47,2	0,3		71(яч.11)	0,1	--	ИП А.М. Рехсон	
1-9	47,2	0,3	ВЛ-35 кВ Водино-1		5,8	--	ПС ИКЕА, ПС Коммунар (з-д Коммунар), ПС ДСК-2, ПС Водино (ООО "Энергозавод")	
1-9	47,2	0,3	ВЛ-35 кВ АБЗ-2		0,1	--	ПС АБК (ООО "АБЗ-275")	
1-9	47,2	0,3	ВЛ-35 кВ АБЗ-1		3	--	ПС АБК (ООО "АБЗ-275")	
1-9	47,2	0,3	ВЛ-35 кВ ИКЕА		2,6	--	ПС ИКЕА (ООО "Инга Сентерс Рус Проперти А")	
Итого:					29,7			
2-4	48,8	45,0	Фид.6 кВ: 5,6,22,8,25,9,12,17,13,49,51, 60,62,70,14,19,20,21,23,24,71 ВЛ-35 кВ Водино-1, АБЗ-2, АБЗ-1, ИКЕА		29,7	--	- " -	(***)

16. ПС 110/35/6 Серноводская

1-7	47,6	0,3	5		0,3	--	ООО «Сургутский комбикормовый з-д»	
1-7	47,6	0,3	13		0,5	--	ООО «Сургутский комбикормовый з-д»	
1-7	47,6	0,3	7		0,1	--	АО "АГП"	
1-7	47,6	0,3	21		0,2	--	АО "ССК"	
1-7	47,6	0,3	11		0,7	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-7	47,6	0,3	ВЛ-35 Якушкино-1		3,5	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-7	47,6	0,3	ВЛ-35 Якушкино-2		2	--	АО "Самаранефтегаз"	
Итого:					7,3			
2-4	48,8	40,0	5,13,7,21,11,ВЛ-35 Якушкино-1,ВЛ-35 Якушкино-2		7,3	--		(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

17. ПС 110/35/6 Алакаевка

2-1	49,1	35,0	Фид.6 кВ:	1	0,6	--	АО "ССК"
2-1	49,1	35,0		2	0,7	--	с. Алакаевка, с. Чубовка
2-1	49,1	35,0		3	0,3	--	с. Алакаевка
2-1	49,1	35,0		5	0,4	--	АО "Самаранефтегаз"

Итого:**2****18. ПС 110/10 ДСК-2**

СО	49,2	0,3	ВМ-10 С1Т		2,6	--	ПАО Завод"Коттедж",СНТ "Зел.Роща",СНТ "Белозерки",СНТ "Водино",АО "ССК",АО "Эл.сеть-Волга"
СО	49,2	0,3	ВМ-10 С2Т		1	--	ПАО Завод"Коттедж",СНТ "Зел.Роща",СНТ "Белозерки",СНТ "Водино",АО "ССК",АО "Эл.сеть-Волга"

Итого:**3,6****19. ПС 35/10 Новый Буян**

1-7	47,6	0,3	Фид.10 кВ:	5	1,2	--	с.Н.Буян
1-7	47,6	0,3		6	0,5	--	с.Михайловка, с.Д.Роща, с.Урайкино, с.Мошки, с.Сух.Аврали п. Бурундуки
1-7	47,6	0,3		7	1	--	с.Н.Буян
1-7	47,6	0,3		16	0,3	--	с.Н.Буян
1-7	47,6	0,3		18	0,1	--	ООО "Актив Индустрия"
1-7	47,6	0,3		19	1,5	--	с. Н.Буян, Ст. Бинарадка, Сергеевка, п. Искра

Итого:**4,6**

2-4 48,8 35,0 Фид.10 кВ: 5,6,7,16,18,19

4,6

- "

(***)

20. ПС 110/6 Ботаническая

2-1	49,1	35,0	Фид. 6 кВ:	1	0,4	--	РП-10 "Владимир"
2-1	49,1	35,0		43	0,5	--	РП-10 "Владимир"
2-1	49,1	35,0		8	0,05	--	ООО "Сам эл.сетевая компания"
2-1	49,1	35,0		44	0,05	--	ООО "Сам эл.сетевая компания"
2-1	49,1	35,0		11	0,8	--	ООО "Энерго" (РП-ТП "Надежда")
2-1	49,1	35,0		35	2	--	ООО "Энерго" (РП-ТП "Надежда")
2-1	49,1	35,0		14	0,4	--	ООО "Транзитэлектро"
2-1	49,1	35,0		40	0,3	--	ООО "Транзитэлектро"
2-1	49,1	35,0		19	0,1	--	ООО "Технология универсальных решений" (баланс ООО "Сфинкс")
2-1	49,1	35,0		28	0,6	--	ООО "Энерго"
2-1	49,1	35,0		26	0,2	--	ООО "Энерго"

Итого:**5,4**

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

21. ПС 110/35/10 Иса克林ская

1-8	47,4	0,3	Фид. 10 кВ:	7	0,2	--	с.Убейкино, с.Пригорки, с.Ст.Шунгут	
1-8	47,4	0,3		10	0,3	--	с.Два Ключа, с.Саперкино	
1-8	47,4	0,3		11	1	--	с.Два Ключа	
1-8	47,4	0,3		15	0,1	--	с.Комарово, с.Н.Байтермиш, с.Багряш	
1-8	47,4	0,3		16	0,4	--	с.Исаклы	
1-8	47,4	0,3		17	1	--	с.Исаклы	
1-8	47,4	0,3		21	0,4	--	с.Исаклы, с.Владимировка, п.Клин, п.Верхний	
1-8	47,4	0,3		22	0,2	--	с.Исаклы, с.Ключи, п.Новоключевский, с.Н.Чесноковка	
			Итого:		3,6			
2-4	48,8	40,0	Фид.10 кВ: 7,10,11,15,16,17,21,22		3,6	- "		(***)

22. ПС 110/6 Курумоч

1-8	47,4	0,3	Фид. 6 кВ:	2	0,1	--	АО "ССК" (ООО "Волжская Ривьера")	
1-8	47,4	0,3		21	0,2	--	АО "ССК" (ООО "Волжская Ривьера")	
1-8	47,4	0,3		9	2,3	--	с. Курумоч	
1-8	47,4	0,3		12	2,3	--	п.Власть труда, п.Жгиз	
1-8	47,4	0,3		16	0,9	--	АО "ССК"	
1-8	47,4	0,3		17	0,5	--	ООО "Кемпинг"	
1-8	47,4	0,3		20	2,3	--	АО "ССК"	
			Итого:		8,6			
2-4	48,8	40,0	Фид.6 кВ: 2,21,9,12,16,17,20		8,6	- "		(***)

23. ПС 110/6 Студеная

2-1	49,1	10,0	Фид. 6 кВ:	4	0,15	--	АО "ССК" (бал. ООО "Флер")	
2-1	49,1	10,0		38	0,15	--	АО "ССК" (бал. ООО "Флер")	
2-1	49,1	10,0		13	0,1	--	Ф-л ФГУП "ГВСУ № 12" (РП-317 2с) (бал. Санаторий "Можайский")	
2-1	49,1	10,0		37	0,6	--	Ф-л ФГУП "ГВСУ № 12" (РП-317 2с) (бал. Санаторий "Можайский")	
2-1	49,1	10,0		14	0,5	--	АО "ССК" (РП-130)	
2-1	49,1	10,0		58	0,9	--	АО "ССК" (РП-130)	
2-1	49,1	10,0		18	0,05	--	Усолкин А.В.	
2-1	49,1	10,0		48	0,05	--	Усолкин А.В.	
2-1	49,1	10,0		31	1,5	--	АО "ССК" (ТП-1300)	
2-1	49,1	10,0		51	0,2	--	АО "ССК" (ТП-1314)	
			Итого:		4,2			

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

24. ПС 110/35/10 Челно-Вершинская

1-2	48,6	0,3	Фид. 10 кВ:	2	0,5	--	с.Благодаровка, с.Н.Аделяково, с.Сиделькино, с.Редкая Береза	
1-2	48,6	0,3		3	0,2	--	с.М.Девлезеркино, с.Чув.Урметьево, с.Покровка	
1-2	48,6	0,3		4	0,2	--	с.Токмалка, п.Дуплышко	
1-2	48,6	0,3		5	0,1	--	с.Кривозериха	
1-2	48,6	0,3		6	0,4	--	АО "Элеватор"	
1-2	48,6	0,3		7	0,5	--	АО "Маш. Завод"	
1-2	48,6	0,3		8	0,5	--	АО "Маш. Завод"	
1-2	48,6	0,3		9	0,1	--	КЖД филиал ОАО "РЖД"	
1-2	48,6	0,3		10	0,2	--	с.Челно-Вершины	
1-2	48,6	0,3		12	0,2	--	с.М.Девлезеркино	
1-2	48,6	0,3		13	0,1	--	с.Ст.Аделяково	
1-2	48,6	0,3		15	0,1	--	МУП ПОЖКХ	
1-2	48,6	0,3		16	0,8	--	ООО "Благодаров-Ойл"	
			Итого:		3,9			
2-2	49,0	20,0	Фид. 10 кВ: 2,3,4,5,6,7,8,9,10,12,13,15,16		3,9	--	- "	(***)

25. ПС 110/35/10 Клявлинская

1-7	47,6	0,3	Фид. 10 кВ:	2	0,3	--	с. Клявлино, с.Степное, с. Дурасово, с.Репринцево	
1-7	47,6	0,3		4	1	--	с. Клявлино	
1-7	47,6	0,3		5	0,1	--	с. Владимировка, с.Воскресенка, с. Гор.Колок, с.Подгор.Дол, с. Байтермиш	
1-7	47,6	0,3		6	0,1	--	с. Н.Маклауш	
1-7	47,6	0,3		9	0,3	--	КЖД филиал ОАО "РЖД"	
1-7	47,6	0,3		10	0,4	--	с. Н.Сосны	
1-7	47,6	0,3		14	0,8	--	с. Клявлино	
1-7	47,6	0,3		15	0,4	--	с. Клявлино, с.Чекмалиновка, с.Пронино	
1-7	47,6	0,3		17	0,1	--	с. Клявлино	
1-7	47,6	0,3		18	0,2	--	ОАО "Поволжский НПЗ"	
			Итого:		3,7			
2-4	48,8	35,0	Фид.10 кВ: 2,4,5,6,9,10,14,15,17,18		3,7	--	- "	(***)

26. ПС 110/10 Красносельская

1-6	47,8	0,3	Фид. 10 кВ:	19	1,4	--	АО "Самараинвестнефть"	
			Итого:		1,4			
1-7	47,6	0,3	Фид. 10 кВ:	3	0,1	--	с. Красносельское, с Спасск, с. Ст. Дмитриевка, с. М. Ключи	
1-7	47,6	0,3		7	0,2	--	с. Красносельское, с Спасск, с. Ст. Дмитриевка, с. М. Ключи	
1-7	47,6	0,3		12	0,2	--	с. Красносельское, с Спасск, с. Ст. Дмитриевка, с. М. Ключи	
			Итого:		0,5			
2-4	48,8	35,0	Фид. 10 кВ: 19		1,4	--	- "	(***)
2-4	48,8	40,0	Фид. 10 кВ: 3, 7, 12		0,5	--	- "	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

27. ПС 110/35/10 Шенталинская

СО	49,2	0,3	Фид. 10 кВ:	1	0,2	--	с.Ст. Шентала, с.Багана, п.Рыжевой, с.Шентала
СО	49,2	0,3		2	1,5	--	АО "ССК"
СО	49,2	0,3		3	0,6	--	АО "ССК"
СО	49,2	0,3		4	0,2	--	с.Точе Речье, с.Баландаево
СО	49,2	0,3		5	0,1	--	с.Ивановка, с.Васильевка, п.Северный, с.Н.Урметьево, с.Тимяшево, с.Емелькино
СО	49,2	0,3		7	0,1	--	КЖД филиал ОАО "РЖД"
СО	49,2	0,3		8	0,3	--	с.Ст. Шентала, с.Кузьминовка, с.Н.Шентала, с.Багана, с.Фадеево
Итого:					3		

28. ПС 110/35/10 Елховка

1-5	48,0	0,3	Фид. 10 кВ:	5	0,4	--	с.Елховка, с.Горностаевка, с.Тукшум
1-5	48,0	0,3		6	0,6	--	с.Елховка, с.Пролейка, с.Борма
1-5	48,0	0,3		10	1,1	--	ТПП "РИТЭК-Самара-Нафта"
Итого:					2,1		
2-3	48,9	30,0	Фид.10 кВ: 5,6,10		2,1	- "	(***)

29. ПС 35/6 ПТФ

1-5	48,0	0,3	Фид. 6 кВ:	01	0,4	--	ЖСК "Сосновый Бор"
1-5	48,0	0,3		1	0,1	--	АО "Теплант"
1-5	48,0	0,3		10	0,4	--	АО "Теплант"
1-5	48,0	0,3		2	0,4	--	ЗАО "Самарская Лука"
1-5	48,0	0,3		6	0,2	--	ООО "База"
1-5	48,0	0,3		7	0,2	--	ФЛ Лазарь А.С.
Итого:					1,7		
2-3	48,9	35,0	Фид.6 кВ: 01,1,2,6,7,10		1,7	- "	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
30. ПС 110/10 Северная								
1-4	48,2	0,3	Фид. 10 кВ:	1 (яч.64)	1,5	--	АО "ССК" (РП-149)	
1-4	48,2	0,3		27 (яч.39)	0,5	--	АО "ССК" (РП-149)	
1-4	48,2	0,3		4 (яч.9)	1,3	--	ООО "Самарская сервисная компания" РП-4 (бал. ООО "ФинЭкс-Сервис")	
1-4	48,2	0,3		25 (яч.20)	0,7	--	ООО "Самарская сервисная компания" РП-4 (бал. ООО "ФинЭкс-Сервис")	
				Итого:	4			
2-3	48,9	30,0	Фид. 10 кВ:	1,27,4,25		4	- "	(***)
2-1	49,1	5,0	Фид. 10 кВ:	8 (яч.52)	0,9	--	АО "ССК" (РП-142)	
2-1	49,1	5,0		21 (яч.53)	0,8	--	АО "ССК" (РП-142)	
2-1	49,1	5,0		9 (яч.11)	1	--	АО "ССК" (РП-608)	
2-1	49,1	5,0		12 (яч.1)	1	--	АО "ССК" (РП-608)	
2-1	49,1	5,0		17 (яч.42)	1	--	АО "ССК" (РП-608)	
2-1	49,1	5,0		22 (яч.66)	1	--	АО "ССК" (РП-608)	
2-1	49,1	5,0		2 (яч.3)	1,3	--	АО "ССК" (РП-141)	
2-1	49,1	5,0		20 (яч.16)	1,2	--	АО "ССК" (РП-141)	
2-1	49,1	5,0		44 (яч.44)	0,1	--	ООО "Транзитэлектро"	
2-1	49,1	5,0		55 (яч.55)	0,2	--	АО "Электросеть-Волга" (бал. ООО "СК Град)	
				Итого:	8,5			
31. ПС 110/35/6 Горная								
1-7	47,6	0,3	ВМ-6 С1Т		0,8	--	АО "Сокское карьероуправление", ООО "Электроцит"-Энергосеть"	
1-7	47,6	0,3	ВМ-6 С2Т		1	--	АО "Сокское карьероуправление", ООО "Электроцит"-Энергосеть"	
				Итого:	1,8			
2-4	48,8	40,0	ВМ-6 С1Т, ВМ-6 С2Т			1,8	- "	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ВОЛЖСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. ПС 110/35/6 Сосновка

1-11	46,8	0,3	ВВ-6 С-1-Т		0,5	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-11	46,8	0,3	ВВ-6 С-2-Т		1	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-11	46,8	0,3	МВ-35 С-1-Т		5,1	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-11	46,8	0,3	МВ-35 С-2-Т		1,9	--	АО "Самаранефтегаз"	
				Итого:	8,5			
2-5	48,7	50,0	ВВ-С-1-Т, ВВ-6 С-2-Т, МВ-35 С-1-Т, МВ-35 С-2-Т			8,5	- "	(***)

2. ПС 110/35/6 Кротовка

1-4	48,2	0,3	Фид.6 кВ: 6		0,3	--	НПС Кротовка АО «Транснефть-Приволга»	
1-4	48,2	0,3	9		2,2	--	АО "ССК"	
1-4	48,2	0,3	19		0,6	--	ОАО "ВолгаТелеком" Самарский филиал, С/х потребители	
1-4	48,2	0,3	21		0,1	--	НГДУ "Бузулукнефть" ОАО "Оренбургнефть" ООО "Кротовский кирпичный завод"	
1-4	48,2	0,3	25		2,1	--	НПС Кротовка АО «Транснефть-Приволга»	
				Итого:	5,3			
1-7	47,6	0,3	ВЛ-35 кВ Тимашевская-1		1	--	ПС Тимашевская ПТФ, ПС Сад-Город, ПС Новый Сарбай	
1-7	47,6	0,3	ВЛ-35 кВ Тимашевская-2		2,5	--	ПС Тимашевская ПТФ, ПС Сад-Город, ПС Новый Сарбай, ПС Тимашевская (СНГ)	
1-7	47,6	0,3	ВЛ-35 кВ Дмитриевка-1		2,5	--	ПС Малышевская, ПС Дмитриевка (АО "Самаранефтегаз")	
				Итого:	6			
2-3	48,9	25,0	Фид.6 кВ: 6,9,19,21,25			5,3	- "	(***)
2-4	48,8	40,0	ВЛ-35: Тимашевская-1, Тимашевская-2, Дмитриевка-1,			6	- "	(***)

3. ПС 110/35/6 Нефтегорская-2

2-1	49,1	10,0	Фид.6 кВ: 8		0,4	--	АО "Оренбургнефть"	
2-1	49,1	10,0	10		2	--	АО "Оренбургнефть"	
2-1	49,1	10,0	11		0,5	--	АО "Оренбургнефть"	
2-1	49,1	10,0	13		1,4	--	АО«Нефтегорский газоперерабатывающий завод»	
2-1	49,1	10,0	16		1,5	--	АО«Нефтегорский газоперерабатывающий завод»	
2-1	49,1	10,0	28		1	--	АО«Нефтегорский газоперерабатывающий завод»	
2-1	49,1	10,0	30		0,8	--	АО«Нефтегорский газоперерабатывающий завод»	
2-1	49,1	10,0	18		1,1	--	НГДУ "Южоренбург" ОАО "Оренбургнефть"	
2-1	49,1	10,0	27		2	--	АО "Самаранефтегаз"	
2-1	49,1	10,0	31		0,1	--	АО "Самаранефтегаз"	
2-1	49,1	10,0	35		0,5	--	АО "Самаранефтегаз"	
2-1	49,1	10,0	38		1,1	--	АО "Самаранефтегаз"	
2-1	49,1	10,0	40		0,3	--	НГДУ "Бузулукнефть" ОАО "Оренбургнефть", С/х потребители	
2-1	49,1	10,0	МВ-35 С-1-Т		14	--	АО "Самаранефтегаз"	
2-1	49,1	10,0	МВ-35 С-2-Т		6	--	АО "Самаранефтегаз"	
				Итого:	32,7			
1-11	46,8	0,3	ВЛ-110 Алексеевка-1		19	--	ПС Алексеевка	
1-11	46,8	0,3	ВЛ-110 Алексеевка-2		5,4	--	ПС Алексеевка	
				Итого:	24,4			
2-5	48,7	55,0	ВЛ-110 Алексеевка-1 ВЛ-110 Алексеевка-2			24,4	- "	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. ПС 110/35/6 Коханы

1-1	48,8	0,3	Фид.6 кВ: 63	0,2	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-1	48,8	0,3	65	0,7	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-1	48,8	0,3	ВЛ-35 Восточная Черновка	5,3	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-1	48,8	0,3	ВЛ-35 Ключевская	4,6	--	АО "Самаранефтегаз"	
			Итого:	10,8			
2-2	49,0	5,0	Фид. 6 кВ: 63, 65 ВЛ-35 кВ: Восточная Черниговка, Ключевская	10,8			(***)

5. ПС 110/35/10 Дубовый Умет

СО	49,2	0,3	Фид.10 кВ: 2	0,6	--	с.Р.Владим,с.Культура,ОАО "Самарадорстрой"	
СО	49,2	0,3	3	0,5	--	с.Берез.Гай,с.Сух. Вязовка	
СО	49,2	0,3	8	0,1	--	с.Д.Умет,с.Д.Вершины,с.Кр.Пахарь,с.Калинка,с.С.Березки,с.Берез.Гай	
СО	49,2	0,3	9	0,2	--	с.Д.Умет,с.Д.Вершины,с.Кр.Пахарь,с.Калинка,с.С.Березки,с.Берез.Гай	
СО	49,2	0,3	10	1,1	--	с.Д.Умет,с.Д.Вершины,с.Кр.Пахарь,с.Калинка,с.С.Березки,с.Берез.Гай	
СО	49,2	0,3	20	1,2	--	с.Д.Умет,с.Д.Вершины,с.Кр.Пахарь,с.Калинка,с.С.Березки,с.Берез.Гай	
СО	49,2	0,3	21	0,6	--	с.Д.Умет,с.Д.Вершины,с.Кр.Пахарь,с.Калинка,с.С.Березки,с.Берез.Гай	
СО	49,2	0,3	18	0,7	--	с.Д.Умет	
СО	49,2	0,3	19	1,2	--	с.Д.Умет	
			Итого:	6,2			
1-7	47,6	0,3	ВЛ-35 Колыванская-1	1,5	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-7	47,6	0,3	ВЛ-35 Михайловская-1	3,5	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-7	47,6	0,3	ВЛ-35 Карагайская	5	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-7	47,6	0,3	ВЛ-35 Горбатовская	3,9	--	АО "Самаранефтегаз"	
			Итого:	13,9			
2-4	48,8	35,0	ВЛ-35: Колыванская-1, Михайловская-1, Карагайская, Горбатовская	13,9		- "	(***)

6. ПС 110/10 Богатое

1-9	47,2	0,3	ВВ-10 С-1-Т	2	--	С/х потребители, ЗАО "Богатовский мукомольный завод", ЗАО "Поволжское Агропромышленное объединение"	
1-9	47,2	0,3	ВВ-10 С-2-Т	6	--	С/х потребители, ЗАО "Богатовский мукомольный завод", ЗАО "Поволжское Агропромышленное объединение"	
			Итого:	8			
2-4	48,8	45,0	ВВ-10 С-1-Т, ВВ-10 С-2-Т	8		- "	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
7. ПС 110/6 Толевая								
1-6	47,8	0,3	Фид.6 кВ:	1	1,4	--	КЖД филиал ОАО "РЖД"	
1-6	47,8	0,3		2	3,3	--	АО "ССК" (РП-106)	
1-6	47,8	0,3		52	0,2	--	АО "ССК" (РП-106)	
1-6	47,8	0,3		4	0,5	--	ОАО "Самарский трансформатор"	
1-6	47,8	0,3		36	0,6	--	ОАО "Самарский трансформатор"	
1-6	47,8	0,3		6	1	--	АО "ССК" (РП-306)	
1-6	47,8	0,3		32	0,7	--	АО "ССК" (РП-306)	
1-6	47,8	0,3		8	0,6	--	ЗАО "Мягкая кровля"	
1-6	47,8	0,3		15	1,7	--	ЗАО "Мягкая кровля"	
1-6	47,8	0,3		31	0,3	--	ЗАО "Мягкая кровля"	
1-6	47,8	0,3		9	0,1	--	ОАО "Самаравтормет"	
1-6	47,8	0,3		47	0,5	--	ОАО "Самаравтормет"	
1-6	47,8	0,3		10	0,1	--	АО "СКАДО"	
1-6	47,8	0,3		38	0,5	--	АО "СКАДО"	
1-6	47,8	0,3		11	0,6	--	АО "ССК"	
1-6	47,8	0,3		13	3,8	--	АО "ССК" (РП-146)	
1-6	47,8	0,3		43	0,2	--	АО "ССК" (РП-146)	
1-6	47,8	0,3		19	0,1	--	ДОНСЕТЬ	
1-6	47,8	0,3		40	0,2	--	ДОНСЕТЬ	
1-6	47,8	0,3		21	0,6	--	ЗАО "Завод ЖБИ-5"	
1-6	47,8	0,3		35	0,1	--	ЗАО "Завод ЖБИ-5"	
1-6	47,8	0,3		45	0,2	--	ОАО "Волгомост"	
				Итого:	17,3			
2-4	48,8	35,0	Фид.6 кВ: 1,2,52,4,36,6,32,8,15,31,9,47,10,38,11,13,43,19,40,21,35,45					(***)
					17,3		- "	
8. ПС 110/35/10 Алексеевка								
СО	49,2	0,3	Фид.10 кВ:	2	1	--	с.Алексеевка,с.Новотроевка,с.Алексеевка,с.Субботинский,с.Антоновка	
СО	49,2	0,3		3	0,1	--	с.Алексеевка,с.Новотроевка,с.Алексеевка,с.Субботинский,с.Антоновка	
СО	49,2	0,3		7	0,2	--	с.Алексеевка,с.Новотроевка,с.Алексеевка,с.Субботинский,с.Антоновка	
СО	49,2	0,3		10	0,2	--	с.Алексеевка,с.Новотроевка,с.Алексеевка,с.Субботинский,с.Антоновка	
СО	49,2	0,3		17	0,3	--	с.Алексеевка,с.Новотроевка,с.Алексеевка,с.Субботинский,с.Антоновка	
СО	49,2	0,3		18	0,1	--	с.Алексеевка,с.Новотроевка,с.Алексеевка,с.Субботинский,с.Антоновка	
СО	49,2	0,3		20	0,6	--	с.Алексеевка,с.Новотроевка,с.Алексеевка,с.Субботинский,с.Антоновка	
СО	49,2	0,3		21	0,5	--	с.Алексеевка,с.Новотроевка,с.Алексеевка,с.Субботинский,с.Антоновка	
СО	49,2	0,3	ВЛ-35 Грековка		6,5	--	АО "Самаранефтегаз	
СО	49,2	0,3	ВЛ-35 Гавриловка		3	--	АО "Самаранефтегаз	
				Итого:	12,5			
9. ПС 35/6 Яблонка								
2-1	49,1	15,0	Фид.6 кВ:	13	0,5	--	АО "ССК"	
2-1	49,1	15,0		14	0,2	--	п.Заовражный	
2-1	49,1	15,0	ВЛ-35 Луговая		1,2	--	АО "Самаранефтегаз	
				Итого:	1,9			

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10. ПС 110/10 Георгиевка

1-7	47,6	0,3	ВВ-10 С-1-Т		1,4	--	с.Георгиевка,ЛПДС "Георгиевка" Уфимское ПО
1-7	47,6	0,3	ВВ-10 С-2-Т		1,3	--	с.Георгиевка
Итого:					2,7		
2-4	48,8	40,0	ВВ-10 С-1-Т, ВВ-10 С-2-Т		2,7		- " -

11. ПС 110/6 Волжская-2

2-1	49,1	25,0	Фид.6 кВ:	4	1,3	--	Завод "Нефтемаш"
2-1	49,1	25,0		50	1,1	--	Завод "Нефтемаш"
2-1	49,1	25,0		6	1,1	--	АО "ССК"
2-1	49,1	25,0		32	0,5	--	АО "ССК"
2-1	49,1	25,0		46	1,6	--	АО "ССК"
2-1	49,1	25,0		48	0,5	--	АО "ССК"
2-1	49,1	25,0		11	1,25	--	Электросеть Волга
2-1	49,1	25,0		39	1,55	--	Электросеть Волга
Итого:					8,9		

12. ПС 110/6 Придорожная

2-1	49,1	25,0	ВВ-6 Т1Т		2,3	--	Быт, дачи
2-1	49,1	25,0	ВВ-6 Т2Т		2,7	--	Электросеть Волга
Итого:					5		

13. ПС 110/10 Красная Самарка

2-1	49,1	40,0	Фид.10 кВ:	8	0,5	--	Самарское РНУ АО «Транснефть-Приволга»
2-1	49,1	40,0		9	0,4	--	п.Формальный, с.Бобровка,с.Михайловка,ОАО "Элексброкерс'
2-1	49,1	40,0		10	1,2	--	п.Формальный, с.Бобровка,с.Михайловка,ОАО "Элексброкерс'
2-1	49,1	40,0		14	0,1	--	Самарское РНУ АО «Транснефть-Приволга»
2-1	49,1	40,0		15	0,2	--	п.Формальный, с.Бобровка,с.Михайловка,ОАО "Элексброкерс'
2-1	49,1	40,0		16	0,7	--	п.Формальный, с.Бобровка,с.Михайловка,ОАО "Элексброкерс'
2-1	49,1	40,0		20	0,4	--	п.Формальный, с.Бобровка,с.Михайловка,ОАО "Элексброкерс'
2-1	49,1	40,0		21	0,3	--	п.Формальный, с.Бобровка,с.Михайловка,ОАО "Элексброкерс'
Итого:					3,7		

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
14. ПС 35/6 Красные Пески								
1-8	47,4	0,3	Фид.6 кВ:	3	0,2	--	Ф-л ООО "Газпром УПХГ" Похвистневское УПХГ	
1-8	47,4	0,3		14	0,2	--	Ф-л ООО "Газпром УПХГ" Похвистневское УПХГ	
1-8	47,4	0,3		15	0,1	--	Ф-л ООО "Газпром УПХГ" Похвистневское УПХГ	
1-8	47,4	0,3		6	0,2	--	с/х потребители	
1-8	47,4	0,3		19	0,1	--	с.Ст.Аманак	
1-8	47,4	0,3		20	0,2	--	п.Таволжанка,п.Н.Аверкино,п.Матьян	
			Итого:		1			
2-4	48,8	45,0	Фид.6 кВ: 3,6,14,15,19,20			1	- " -	(***)
15. ПС 110/10 Северный Ключ								
1-8	47,4	0,3	Фид.10 кВ:	1	0,4	--	с.Савруха	
1-8	47,4	0,3		2	0,3	--	с.Мачалеевка	
1-8	47,4	0,3		3	0,5	--	с.Савруха	
1-8	47,4	0,3		7	0,6	--	с.Савруха	
1-8	47,4	0,3		8	0,2	--	с.Б.Сарбай	
1-8	47,4	0,3		9	0,4	--	с.Савруха	
1-8	47,4	0,3		12	0,1	--	с.Первомайское	
			Итого:		2,5			
2-4	48,8	45,0	Фид.6 кВ: 1,2,3,7,8,9,12			2,5	- " -	
16. ПС 35/10 Усманка								
2-1	49,1	20,0	МВ-10 Т-1-Т		0,8	--	с.Усманка,с.Н.Таволжанка,с.С.Таволжанка,с.Гостевка,с.Благодаровка,с.Покровка	
			Итого:		0,8			
17. ПС 110/10 Утевка								
1-5	48,0	0,3	Фид.10 кВ:	2	1,4	--	СПК "Утевский"	
1-5	48,0	0,3		3	1	--	с/х потребители, Нефтегорское управление буровых работ	
1-5	48,0	0,3		6	0,25	--	с.Бариновка	
1-5	48,0	0,3		14	0,15	--	с.Бариновка	
1-5	48,0	0,3		8	0,4	--	с.Утевка, НГДУ "Богатовскнефть" ООО "РН-Энерго"	
			Итого:		3,2			
2-3	48,9	35,0	Фид.6 кВ: 2,3,6,14,8			3,2	- " -	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

18. ПС 110/6 Овощная

2-1	49,1	30,0	Фид.6 кв:	1	1,1	--	АО "ССК" (ТП-4679, ТП-4668)
2-1	49,1	30,0		2	1,8	--	АО "ССК" (РП-438)
2-1	49,1	30,0		62	1,5	--	АО "ССК" (РП-438)
2-1	49,1	30,0		6	0,2	--	АО "ССК"
2-1	49,1	30,0		10	0,05	--	СЗОМ
2-1	49,1	30,0		54	0,05	--	СЗОМ
2-1	49,1	30,0		11	0,05	--	ООО "СК Волга"
2-1	49,1	30,0		35	0,05	--	ООО "СК Волга"
2-1	49,1	30,0		17	0,5	--	ООО «СВГК», СМУ-3, с.Подстепновка
2-1	49,1	30,0		30	1,9	--	ООО «СВГК», СМУ-3, с.Подстепновка
2-1	49,1	30,0		22	1	--	АО "ССК" (РП-431)
2-1	49,1	30,0		61	0,7	--	АО "ССК" (РП-431)
2-1	49,1	30,0		24	0,6	--	АО "ССК" (РП-430)
2-1	49,1	30,0		57	0,1	--	АО "ССК" (РП-430)
2-1	49,1	30,0		26	0,7	--	АО "ССК" (ТП-4671, ТП-4670)
2-1	49,1	30,0		55	0,1	--	ООО "СГК"
2-1	49,1	30,0		56	1,8	--	РЭУ ф-л Самарский

Итого: 12,2

19. ПС 110/35/6 Похвистнево-2

1-3	48,4	0,3	Фид.6 кв:	7	0,5	--	с.Ст.Похвистнево,п.Земледелец,п.Сукаевка,п.Ятманка
1-3	48,4	0,3		8	0,2	--	Вейс,п.Ясн. Поляна,п.Мартыновка
1-3	48,4	0,3		10	0,1	--	АО "Самаранефтегаз"
1-3	48,4	0,3		12	0,7	--	МУП "Похвистневоэнерго" (ООО "ТольяттиЭнергоСбыт")
1-3	48,4	0,3		14	0,5	--	Бугурусланское РНУ АО «Транснефть-Приволга»
1-3	48,4	0,3		20	0,4	--	АО "Самаранефтегаз"
1-3	48,4	0,3		22	0,3	--	МУП "Похвистневоэнерго" (ООО "ТольяттиЭнергоСбыт")
1-3	48,4	0,3		24	0,8	--	МУП "Похвистневоэнерго" (ООО "ТольяттиЭнергоСбыт")
1-3	48,4	0,3		28	0,1	--	Бугурусланское РНУ АО «Транснефть-Приволга»
1-3	48,4	0,3		30	0,2	--	МУП "Похвистневоэнерго" (ООО "ТольяттиЭнергоСбыт")

Итого: 3,8

1-9	47,2	0,3	ВЛ-35 Ст.Ганькино		0,5	--	ПС Кротково,ПС Старо-Ганькино
1-9	47,2	0,3	ВЛ-35 Аверкино		1,1	--	ПС Красные Пески, ПС ЖБИ,ПС Ср.Аверкино, ПС Рабочий
1-9	47,2	0,3	ВЛ-35 Кротково		1,5	--	ПС Рысайкино, ПС Кротково,ПС Старо-Ганькино
1-9	47,2	0,3	ВЛ-35 Б.Толкай		3,4	--	ПС Юлия, ПС Б.Толкай

Итого: 6,5

2-3	48,9	25,0	Фид.6 кв: 7,8,10,12,14,20,22,24,28,30		3,8	- "	(***)
-----	------	------	---------------------------------------	--	-----	-----	-------

2-4	48,8	45,0	ВЛ-35 Ст.Ганькино				
			ВЛ-35 Аверкино				
			ВЛ-35 Кротково				
			ВЛ-35 Б.Толкай		6,5	- "	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

20. ПС 110/6 Безымянка-2

СО	49,2	0,3	Фид.6 кВ:	1	0,1	--	ООО "Строммашина", ООО "Самарский мясокомбинат"
СО	49,2	0,3		2	0,1	--	ООО "Строммашина"
СО	49,2	0,3		36	2,2	--	ООО "Строммашина"
СО	49,2	0,3		48	0,3	--	ООО "Строммашина", ООО "ИДАС"
СО	49,2	0,3		3	0,3	--	ООО "Промспецактивсервис"
СО	49,2	0,3		4	0,7	--	"Спецремстройэнерго"
СО	49,2	0,3		14	0,4	--	"Спецремстройэнерго"
СО	49,2	0,3		5	0,5	--	СамЛит
СО	49,2	0,3		9	0,8	--	ООО "Волжский продукт"
СО	49,2	0,3		17	0,9	--	ООО "Волжский продукт"
СО	49,2	0,3		10	0,1	--	Солли-Капитал
СО	49,2	0,3		11	0,5	--	ООО "Рент-групп", ООО "Технологии строительства СОФЖИ"
СО	49,2	0,3		12А	0,5	--	АО "ССК" (ТП-3354 1с)
СО	49,2	0,3		13	0,5	--	ЗАО "Стан-Самара", ООО "Аспект"
СО	49,2	0,3		15А	0,4	--	АО "ССК" (ТП-3354 2с)
СО	49,2	0,3		16	0,1	--	ЗАО "Самарская кабельная компания"
СО	49,2	0,3		31	1,6	--	ЗАО "Сам.завод КВОИТ", Электросеть-Волга
СО	49,2	0,3		35	0,1	--	ОАО "Самарский жиркомбинат"
СО	49,2	0,3		37	1,5	--	"Спецремстройэнерго"
СО	49,2	0,3		50	0,5	--	"Спецремстройэнерго"
СО	49,2	0,3		39	0,1	--	"Спецремстройэнерго"
СО	49,2	0,3		51	0,6	--	"Спецремстройэнерго"
СО	49,2	0,3		41	0,5	--	Меркурий и К
СО	49,2	0,3		43	1,3	--	"Спецремстройэнерго"
СО	49,2	0,3		45	2	--	ООО "Электроцит", КВОИТ
СО	49,2	0,3		52	0,8	--	"Спецремстройэнерго"
СО	49,2	0,3		29	1,4	--	"Спецремстройэнерго"
СО	49,2	0,3		53	3	--	ЗАО "Завод тарных изделий"
СО	49,2	0,3		55	0,7	--	КЖД филиал ОАО "РЖД"
СО	49,2	0,3		56	1,5	--	ОАО "Агрегат", ООО "Технологии строительства СОФЖИ"

Итого:**24**

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

21. ПС 110/10 Кутулук

1-5	48,0	0,3	Фид.10 кВ:	3	0,1	--	Птицефабрика	
1-5	48,0	0,3		5	0,1	--	ЛДПС Кротовка Бугурусланское РНУ АО «Транснефть-Приволга»	
1-5	48,0	0,3		21	0,5	--	ЛДПС Кротовка Бугурусланское РНУ АО «Транснефть-Приволга»	
1-5	48,0	0,3		7	0,1	--	с.Пустовалово,п.Подгорный	
1-5	48,0	0,3		8	0,3	--	с.Пустовалово,п.Подгорный	
1-5	48,0	0,3		11	0,3	--	п.Пустовалово	
1-5	48,0	0,3		13	0,6	--	с.Б.Мальшевка	
1-5	48,0	0,3		16	0,3	--	с.Б.Мальшевка	
1-5	48,0	0,3		17	0,2	--	с.Б.Мальшевка	
			Итого:		2,5			
2-3	48,9	35,0	Фид.10 кВ: 3,5,7,8,11,13,16,17,21			2,5	- "	(***)

22. ПС 110/6 Южная

2-1	49,1	20,0	Фид.6 кВ:	1	0,1	--	ЗАО "ПМК-402"	
2-1	49,1	20,0		5	0,3	--	МП "ТТУ"	
2-1	49,1	20,0		29	0,1	--	МП "ТТУ"	
2-1	49,1	20,0		9	0,4	--	АО "ССК" (ТП-4611)	
2-1	49,1	20,0		11	0,5	--	ООО "Самарамазсервис"	
2-1	49,1	20,0		27	0,1	--	ООО "Самарамазсервис"	
2-1	49,1	20,0		12	0,2	--	АО "ССК" (РП-429)	
2-1	49,1	20,0		32	0,2	--	АО "ССК" (РП-429)	
2-1	49,1	20,0		14	0,1	--	ООО "Энергообеспечение"	
2-1	49,1	20,0		17	0,1	--	Самараавтотранс 2000	
2-1	49,1	20,0		30	0,3	--	Самараавтотранс 2001	
2-1	49,1	20,0		18	2,4	--	АО "ССК" (РП-427)	
2-1	49,1	20,0		44	1,6	--	АО "ССК" (РП-427)	
2-1	49,1	20,0		20	0,3	--	ООО "Метро Кеш энд Керри"	
2-1	49,1	20,0		25	0,2	--	ООО "Метро Кеш энд Керри"	
2-1	49,1	20,0		22	0,4	--	ООО "Флайпак"	
2-1	49,1	20,0		28	0,7	--	ООО "М.Бизнес право"	
2-1	49,1	20,0		40	0,4	--	ФГУП "СЭМЗ"	
2-1	49,1	20,0		42	0,1	--	ООО "Волга", ООО "Прескомплект"	
			Итого:		8,5			

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
23. ПС 110/6 Заводская-1								
1-2	48,6	0,3	Фид.6 кВ:	3	0,1	--	ОАО "Компания Юнимилк" ф-л молочный комбинат "Самаралакто"	
1-2	48,6	0,3		42	1,4	--	ОАО "Компания Юнимилк" ф-л молочный комбинат "Самаралакто"	
1-2	48,6	0,3		5	0,1	--	ОАО "Самарский комбинат керамических материалов"	
1-2	48,6	0,3		30	1,7	--	ОАО "Самарский комбинат керамических материалов"	
1-2	48,6	0,3		6	1,2	--	ОАО "Самарский комбинат керамических материалов"	
1-2	48,6	0,3		7	0,5	--	ООО "Засамарская сетевая компания"	
1-2	48,6	0,3		40	0,1	--	ООО "Засамарская сетевая компания"	
1-2	48,6	0,3		15	1,5	--	АО "ССК" (РП-330)	
1-2	48,6	0,3		26	1	--	АО "ССК" (РП-330)	
1-2	48,6	0,3		17	0,1	--	Спецремстройэнерго	
1-2	48,6	0,3		18	0,1	--	Спецремстройэнерго	
1-2	48,6	0,3		41	0,5	--	Спецремстройэнерго	
1-2	48,6	0,3		52	0,1	--	Спецремстройэнерго	
1-2	48,6	0,3		20	0,1	--	ОАО "Самарский завод ЭМИ"	
1-2	48,6	0,3		31	0,9	--	ОАО "Самарский завод ЭМИ"	
1-2	48,6	0,3		28	1	--	Спецремстройэнерго	
1-2	48,6	0,3		59	0,6	--	Спецремстройэнерго	
1-2	48,6	0,3		34	1,1	--	ООО "ИННЭКС"	
1-2	48,6	0,3		21	0,1	--	ООО "ИННЭКС"	
1-2	48,6	0,3		38	0,7	--	ООО "Бакалея-Терминал"	
1-2	48,6	0,3		49	0,4	--	ООО "Бакалея-Терминал"	
1-2	48,6	0,3		39	0,1	--	ОАО "Самара-Айс"	
1-2	48,6	0,3		48	0,6	--	ОАО "Самара-Айс"	
1-2	48,6	0,3		46	0,2	--	ОАО "Компания Юнимилк" ф-л молочный комбинат "Самаралакто"	
1-2	48,6	0,3		50	0,1	--	ОАО "Сам.жиркомбинат"	
1-2	48,6	0,3		55	0,9	--	ОАО "Сам.жиркомбинат"	
1-2	48,6	0,3		51	0,9	--	ОАО "ТД Садра"	
1-2	48,6	0,3		54	0,6	--	ОАО "ТД Садра"	
1-2	48,6	0,3		53	0,1	--	ОАО "Самаралакто"	
1-2	48,6	0,3		56	0,9	--	ОАО "Самаралакто"	
1-2	48,6	0,3		63	0,6	--	ООО "Трасса-С"	
				Итого:	18,3			
2-2	49,0	15,0	Фид.6 кВ: 3,42,5,30,6,7,40,15,26,17,18,41,52,20,31,28,59,34,21,38,49,39,48,46,50,55,51,54,53,56,63		18,3	--		(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

24. ПС 35/10 Неприк

2-1	49,1	40,0	Фид.10 кВ:	1	0,1	--	с.Коптяжево
2-1	49,1	40,0		2	0,2	--	п.Н.Кутулук,с.Подгорное,с.Березняки,с.Ласкаревка,с.Соколовка
2-1	49,1	40,0		7	0,3	--	п.Н. Кутулук,Н. Коптяжево,с.Богдановка,с. Страхово
2-1	49,1	40,0		10	0,6	--	п.Мичуриновка,п.Укос,с.Арзамасцевка,с.Осиновка,с.Беловка,с.Знаменка
2-1	49,1	40,0		15	0,1	--	п.Мичуриновка,п.Укос,с.Арзамасцевка,с.Осиновка,с.Беловка,с.Знаменка
Итого:					1,3		

25. ПС 110/10 НФТП

1-13	46,5	0,3	Фид.10 кВ:	3	0,1	--	ООО "РМЗ"
1-13	46,5	0,3		42	0,3	--	ООО "РМЗ"
1-13	46,5	0,3		11	1,4	--	АО "ССК"
1-13	46,5	0,3		20	1,2	--	АО "ССК"
1-13	46,5	0,3		22	0,3	--	АО "ССК"
1-13	46,5	0,3		27	1	--	АО "ССК"
1-13	46,5	0,3		28	1	--	АО "ССК"
1-13	46,5	0,3		29	1,2	--	АО "ССК"
1-13	46,5	0,3		30	0,1	--	АО "ССК"
1-13	46,5	0,3		31	0,1	--	АО "ССК"
1-13	46,5	0,3		18	0,1	--	ИП Бессонова
1-13	46,5	0,3		38	0,2	--	ИП Бессонова
Итого:					7		
2-5	48,7	70,0	Фид.10 кВ: 3,42,11,20,22,27,28,29,30,31,18,38		7		- " -

26. ПС 35/6 Полевая

1-5	48,0	0,3	Фид.6 кВ:	2	1,1	--	п.Кряж, с.Пеображенка
1-5	48,0	0,3		3	0,6	--	п.Кряж
1-5	48,0	0,3		10	0,1	--	Средневолжский ЛПУМГ ООО "Самаратрансгаз"
Итого:					1,8		
2-3	48,9	30,0	Фид.6 кВ: 2,3,10		1,8		- " - (***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
27. ПС 110/10 Черкассы								
1-5	48,0	0,3	Фид.10 кВ:	1	1	--	с.К-Черкассы, с.Тоузаково	
1-5	48,0	0,3		3	1,4	--	с.К-Черкассы	
1-5	48,0	0,3		5	1	--	с.К-Черкассы	
1-5	48,0	0,3		6	0,2	--	с.К-Черкассы	
1-5	48,0	0,3		17	1,6	--	с.К-Черкассы	
				Итого:	5,2			
2-3	48,9	30,0	Фид.10 кВ: 1,3,5,6,17		5,2	- "		(***)
28. ПС 35/6 Солнечная								
1-8	47,4	0,3	Фид.6 кВ:	1	1,8	--	АО "ССК"	
1-8	47,4	0,3		2	1,2	--	АО "ССК"	
1-8	47,4	0,3		3	0,8	--	АО "ССК"	
1-8	47,4	0,3		9	0,3	--	АО "ССК"	
1-8	47,4	0,3		15	1	--	АО "ССК"	
				Итого:	5,1			
2-4	48,8	40,0	Фид.6 кВ: 1,2,3,9,15		5,1	- "		(***)
29. ПС 35/10 Подъем-Михайловка								
СО	49,2	0,3	Фид.10 кВ:	1	0,3	--	с. П-Михайловка, с. Ябл. Овраг, п. Тридцатый	
СО	49,2	0,3		2	0,4	--	с. П-Михайловка, с. Ябл. Овраг, п. Тридцатый	
СО	49,2	0,3		3	0,3	--	с. П-Михайловка, с. Ябл. Овраг, п. Тридцатый	
СО	49,2	0,3		9	0,1	--	с. П-Михайловка, с. Ябл. Овраг, п. Тридцатый	
СО	49,2	0,3		10	0,1	--	с. П-Михайловка, с. Ябл. Овраг, п. Тридцатый	
СО	49,2	0,3		8	0,3	--	с. П-Михайловка, с. Ябл. Овраг, п. Тридцатый	
СО	49,2	0,3		12	0,5	--	с. П-Михайловка, с. Ябл. Овраг, п. Тридцатый	
СО	49,2	0,3		13	0,1	--	с. П-Михайловка, с. Ябл. Овраг, п. Тридцатый	
СО	49,2	0,3		16	0,1	--	с. П-Михайловка, с. Ябл. Овраг, п. Тридцатый	
				Итого:	2,2			
30. ПС 110/10 Подбельская Птицефабрика								
2-1	49,1	35,0	Фид.10 кВ:	1	0,1	--	с. Н.Ягодное, п. Ср. Ягодный	
2-1	49,1	35,0		2	0,2	--	с. К.Ключ, п. Активный, п. Лагеревка	
2-1	49,1	35,0		23	0,4	--	с. М. Толкай, с. Передовка, с. Камышовка, с. Шиповка	
2-1	49,1	35,0		16	0,7	--	с. Подбельск	
2-1	49,1	35,0		20	0,4	--	п. Пример, с. Первомайское	
2-1	49,1	35,0		21	0,1	--	с. Савруха, п. Верх. Кинель	
				Итого:	1,9			
31. ПС 110/10 Борское								
2-1	49,1	40,0	Фид.10 кВ:	1,5,7	2,2	--	АО "ССК"	
2-1	49,1	40,0		2	0,4	--	с.Заплавное,с.Мойка,с.Кл.Цеткин	
2-1	49,1	40,0		3	0,6	--	с.Гвардейцы,с.Широченка,с.Покровка	
2-1	49,1	40,0		4	0,1	--	с.Немчанка	
2-1	49,1	40,0		6	0,1	--	АО "ССК"	
2-1	49,1	40,0		8	0,2	--	с.Долматовка	
2-1	49,1	40,0		9	0,4	--	Южно-Уральская ЖД филиал ОАО "РЖД"	
2-1	49,1	40,0		14	1	--	с.Н.Борское,ст.Неприк	
2-1	49,1	40,0	ВЛ-35 Алдаркино		0,6	--	ПС Алдаркино	
				Итого:	5,6			

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЧАПАЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. ПС 110/35/10 Чапаевская

1-9	47,2	0,3	ВЛ-110 Мыльная-1	7,9	--	ПС Звезда, Майтуга, Мыльная	
1-9	47,2	0,3	ВЛ-110 Мыльная-2	16,7	--	ПС Безенчук-тяг., Висла, Мыльная	
1-9	47,2	0,3	ВЛ-110 2А	0,2	--	ГПП-2 ВТ-99	
1-9	47,2	0,3	ВЛ-110 2Б	4	--	ГПП-1 ВПХ	
1-9	47,2	0,3	ВЛ-35 Маяк-1	1	--	ПС Маяк, Томылово-тяговая	
1-9	47,2	0,3	ВЛ-35 Маяк-2	1,8	--	ПС Маяк, Томылово-тяговая	
1-9	47,2	0,3	ВЛ-35 Покровка	0,5	--	ПС Покровка	
1-9	47,2	0,3	ВЛ-35 6Б	1,4	--	ПС Промсинтез	
1-9	47,2	0,3	ВЛ-35 6А	1,1	--	ПС Промсинтез	
			Итого:	34,6			
1-5	48,0	0,3	Фид.10 кВ: 3	0,1	--	ОАО "Теплоэнергокомпания"	
1-5	48,0	0,3	4	2,8	--	АО "ССК" (ЧГЭС)	
1-5	48,0	0,3	7	0,6	--	с.Троицкое,ст. Звезда	
1-5	48,0	0,3	10	0,6	--	с.Троицкое,ст. Звезда	
1-5	48,0	0,3	11	1,2	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-5	48,0	0,3	12	0,1	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-5	48,0	0,3	ВЛ-110 Совхозная-1	10,7	--	С/х потребители, Самарасельхозводоснабжение,ОАО "Трансаммиак", Самарское РНУ АО «Транснефть-Приволга»	
1-5	48,0	0,3	ВЛ-110 Воздвиженка	0,4	--	С/х потребители	
1-5	48,0	0,3	ВЛ-110 Чапаевская-Сниски-2	6,6	--	ПС Воздвиженка, ПС Сниски	
			Итого:	23,1			
2-4	48,8	50,0	ВЛ-110: Мыльная-1, Мыльная-2, 2А, 2Б				
			ВЛ-35: Маяк-1, Маяк-2, Покровка, 6А, 6Б	34,6		- " -	(***)
2-3	48,9	30,0	Фид.10 кВ: 3,4,7,10,11,12				
			ВЛ-110 Совхозная-1				
			ВЛ-110 Воздвиженка, Чапаевская-Сниски-2	23,1		- " -	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. ПС 110/35/6 Снисски

1-8	47,4	0,3	ВЛ-35 Прибой-1		1,7	--	ПС Прибой	
1-8	47,4	0,3	ВЛ-35 Прибой-2		1,5	--	ПС Прибой, Покровка	
1-8	47,4	0,3	ВЛ-35 Осинки-1		0,1	--	ПС Осинки	
1-8	47,4	0,3	ВЛ-35 Осинки-2		0,6	--	ПС Осинки	
1-8	47,4	0,3	ВЛ-35 Марьевка		2,6	--	ПС Марьевка, ПС Калининская, ОАО "Трансаммиак"	
			Итого:		6,5			
1-7	47,6	0,3	Фид.6 кВ:	1	0,5	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-7	47,6	0,3		4	0,7	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-7	47,6	0,3		6	0,4	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-7	47,6	0,3		7	1,1	--	п.г.т. Осинки	
1-7	47,6	0,3		9	0,4	--	п.г.т. Осинки	
1-7	47,6	0,3		10	0,4	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-7	47,6	0,3		11	1,7	--	НПС "Покровка" Самарское РНУ АО "Транснефть-Приволга"	
1-7	47,6	0,3		14	0,1	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-7	47,6	0,3		15	0,4	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-7	47,6	0,3		16	0,3	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-7	47,6	0,3		17	0,5	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-7	47,6	0,3		18	0,4	--	АО "Самаранефтегаз"	
1-7	47,6	0,3		23	0,1	--	с.Криволучье-Ивановка	
1-7	47,6	0,3		24	0,1	--	НПС "Покровка" Самарское РНУ АО "Транснефть-Приволга"	
			Итого:		7,1			
2-4	48,8	40,0	ВЛ-35: Прибой-1, Прибой-2, Осинки-2 Марьевка, Осинки-1					(***)
					6,5	--		(***)
2-4	48,8	35,0	Фид.6 кВ: 1,4,6,7,9,10,11,14,15,16,17,18,23,24		7,1	--		(***)

3. ПС 110/35/10 Большая Глушица

СО	49,2	0,3	Фид.10 кВ:	1	0,5	--	АО "ССК"	
СО	49,2	0,3		2	1,7	--	АО "ССК"	
СО	49,2	0,3		6	1,8	--	АО "ССК"	
СО	49,2	0,3		1А	0,05	--	Б.Глушицкремтехсервис	
СО	49,2	0,3		14	0,05	--	Б.Глушицкремтехсервис	
СО	49,2	0,3		3	0,4	--	с.Б-Глушица,с.Березовка,СПК"Михайловское	
СО	49,2	0,3		4	0,2	--	с.Б-Глушица,с.Березовка,СПК"Михайловское	
СО	49,2	0,3		10	0,2	--	с.Б-Глушица,с.Березовка,СПК"Михайловское	
СО	49,2	0,3		11	0,4	--	с.Б-Глушица,с.Березовка,СПК"Михайловское	
СО	49,2	0,3		13	0,1	--	с.Б-Глушица,с.Березовка,СПК"Михайловское	
СО	49,2	0,3		19	0,2	--	с.Б-Глушица,с.Березовка,СПК"Михайловское	
СО	49,2	0,3	ВЛ-35 Александровка		1,8	--	ПС Александровка	
СО	49,2	0,3	ВЛ-35 Дергунька		0,3	--	ПС Дергунька	
			Итого:		7,7			

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. ПС 110/35/10 Приволжье

2-1	49,1	15,0	Фид.10 кВ:	3	1,3	--	с.Приволжье
2-1	49,1	15,0		4	0,7	--	с.Приволжье
2-1	49,1	15,0		6	0,4	--	с.Приволжье
2-1	49,1	15,0		10	0,1	--	с.Приволжье
2-1	49,1	15,0		11	0,2	--	с.Приволжье
2-1	49,1	15,0		5	0,3	--	с.Федоровка
2-1	49,1	15,0	ВЛ-35 Озерецкая		3,3	--	С/х потребители
2-1	49,1	15,0	ВЛ-35 НСП-1		0,1	--	ПС НСП-1
2-1	49,1	15,0	ВЛ-35 НСП-3		0,1	--	ПС НСП-3
2-1	49,1	15,0	ВЛ-35 НСП-4		0,1	--	ПС НСП-4
2-1	49,1	15,0	ВЛ-35 Екатериновка-1		0,4	--	С/х потребители

Итого: 7

5. ПС 110/35/10 Пестровка

1-8	47,4	0,3	Фид.10 кВ:	1	0,2	--	с.Пестровка, с.Высокое
1-8	47,4	0,3		2	0,2	--	с.Пестровка, с.Высокое
1-8	47,4	0,3		3	0,2	--	с.Пестровка, с.Высокое
1-8	47,4	0,3		4	1,5	--	с.Пестровка, с.Высокое
1-8	47,4	0,3		5	0,5	--	с.Пестровка, с.Высокое
1-8	47,4	0,3		6	0,4	--	с.Пестровка, с.Высокое
1-8	47,4	0,3		7	0,4	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		8	0,1	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		14	0,1	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		9	0,1	--	АО "Самаранефтегаз"
1-8	47,4	0,3		16	0,2	--	АО "Самаранефтегаз"
1-8	47,4	0,3	ВЛ-35 Падовка-1		1,2	--	С/х потребители

Итого: 5,1

2-4 48,8 40,0 Фид.10 кВ: 1,2,3,4,5,6,7,8,14,9,16
ВЛ-35 Падовка-1

5,1 - " -

(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР		Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР				Подкл.	Совм.		
		Гц	сек	5	6			7	8
6. ПС 110/35/10 Новоспасская									
	1-3	48,4	0,3	Фид.10 кВ:	4	0,1	--	п.Степняки, п.Новоспасский, с.Бестужевка, с.Тростянка, с.Н-Сызрань	
	1-3	48,4	0,3		5	0,5		п.Степняки, п.Новоспасский, с.Бестужевка, с.Тростянка, с.Н-Сызрань	
	1-3	48,4	0,3		6	0,2		п.Степняки, п.Новоспасский, с.Бестужевка, с.Тростянка, с.Н-Сызрань	
	1-3	48,4	0,3		8	0,3		п.Степняки, п.Новоспасский, с.Бестужевка, с.Тростянка, с.Н-Сызрань	
	1-3	48,4	0,3		17	0,5		п.Степняки, п.Новоспасский, с.Бестужевка, с.Тростянка, с.Н-Сызрань	
	1-3	48,4	0,3		18	0,2		п.Степняки, п.Новоспасский, с.Бестужевка, с.Тростянка, с.Н-Сызрань	
				Итого:		1,8			
	2-3	48,9	25,0	4,5,6,8,17,18			1,8	- " -	
7. ПС 35/10 Котельная									
	2-1	49,1	15,0	Фид.10 кВ:	1	0,1	--	ООО "Промжилсервис"	
	2-1	49,1	15,0		2	3	--	АО "ССК" (ЧГЭС)	
	2-1	49,1	15,0		3	0,5	--	АО "ССК" (ЧГЭС)	
	2-1	49,1	15,0		4	0,5	--	АО "ССК" (ЧГЭС)	
	2-1	49,1	15,0		5	0,7	--	АО "ССК" (ЧГЭС)	
	2-1	49,1	15,0		6	2,2	--	АО "ССК" (ЧГЭС)	
	2-1	49,1	15,0		7	0,4	--	АО "ССК" (ЧГЭС)	
	2-1	49,1	15,0		8	0,1	--	ИП Шульга	
	2-1	49,1	15,0		9	0,2	--	ЗАО "ЛАЭС"	
	2-1	49,1	15,0		10	1	--	ООО "9999"	
	2-1	49,1	15,0		11	0,3	--	ООО "Пластар-С"	
				Итого:		9			
8. ПС 110/35/10 Масленниково									
	2-1	49,1	20,0	Фид.10 кВ:	4	0,2	--	с.Студенцы,п.Иерусалим,п.Масленниково,с.Макарьевка,п.Тополек	
	2-1	49,1	20,0		5	0,1	--	с.Студенцы,п.Иерусалим,п.Масленниково,с.Макарьевка,п.Тополек	
	2-1	49,1	20,0		6	0,1	--	с.Студенцы,п.Иерусалим,п.Масленниково,с.Макарьевка,п.Тополек	
	2-1	49,1	20,0		7	0,3	--	с.Студенцы,п.Иерусалим,п.Масленниково,с.Макарьевка,п.Тополек	
	2-1	49,1	20,0		11	0,1	--	с.Студенцы,п.Иерусалим,п.Масленниково,с.Макарьевка,п.Тополек	
	2-1	49,1	20,0		17	0,1	--	с.Студенцы,п.Иерусалим,п.Масленниково,с.Макарьевка,п.Тополек	
	2-1	49,1	20,0		18	0,1	--	с.Студенцы,п.Иерусалим,п.Масленниково,с.Макарьевка,п.Тополек	
				Итого:		1			
9. ПС 110/10 Абашево									
	2-1	49,1	25,0	Фид.10 кВ:	7	0,3	--	с.Абашево,с.Орловка,с.Толстовка,с.Новотулка	
	2-1	49,1	25,0		14	0,2	--	с.Абашево,с.Орловка,с.Толстовка,с.Новотулка	
				Итого:		0,5			

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10. ПС 110/10 Лесная

2-1	49,1	15,0	Фид. 10 кВ:	1	0,5	--	с.Александровка,с.Кануевка
2-1	49,1	15,0		8	0,5	--	с.Александровка,с.Кануевка

Итого: 1**11. ПС 35/10 Владимировка**

СО	49,2	0,3	Фид. 10 кВ:	1	0,2	--	с.Владимировка,с.Дубровка,с.Гремячка,с.Соловьево,с.Высотино
СО	49,2	0,3		2	0,1	--	с.Владимировка,с.Дубровка,с.Гремячка,с.Соловьево,с.Высотино
СО	49,2	0,3		3	0,05	--	с.Владимировка,с.Дубровка,с.Гремячка,с.Соловьево,с.Высотино
СО	49,2	0,3		4	0,05	--	с.Владимировка,с.Дубровка,с.Гремячка,с.Соловьево,с.Высотино

Итого: 0,4**12. ПС 110/6 Центральная**

2-1	49,1	25,0	Фид. 6 кВ:	6	2	--	АО "ССК"
2-1	49,1	25,0		16	0,8	--	АО "ССК"
2-1	49,1	25,0		24	3,7	--	АО "ССК"
2-1	49,1	25,0		25	1,8	--	АО "ССК"
2-1	49,1	25,0		35	2,8	--	АО "ССК"
2-1	49,1	25,0		36	2,5	--	АО "ССК"
2-1	49,1	25,0		5	0,1	--	ЗАО "Тандер"
2-1	49,1	25,0		17	0,1	--	ЗАО "Тандер"

Итого: 13,8

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

13. ПС 110/35/10 Большая Черниговка

1-9	47,2	0,3	Фид.10 кВ:	1	3,1	--	с.Б.Черниговка	
1-9	47,2	0,3		4	0,8	--	с.Б.Черниговка, п.Гусиха, п.Верхние Ростоши	
1-9	47,2	0,3		9	1,5	--	АО "ССК"	
1-9	47,2	0,3		10	0,3	--	с.Б.Черниговка, п.Кочкиновка	
1-9	47,2	0,3		11	0,7	--	с.Б.Черниговка	
1-9	47,2	0,3		12	0,2	--	п.Украинка	
1-9	47,2	0,3		15	0,2	--	п.Иргизский, д.Денгизбаево, д.Утекаево	
1-9	47,2	0,3		18	0,1	--	Южно-Уральская ЖД филиал ОАО "РЖД"	
			Итого:		6,9			
2-4	48,8	50,0	Фид.10 кВ: 1,4,9,10,11,12,15,18		6,9		- "	(***)

14. ПС 35/10 Западная

1-4	48,2	0,3	Фид.10 кВ:	2	0,7	--	п.г.т. Безенчук	
1-4	48,2	0,3		4	0,1	--	АО "ССК"	
1-4	48,2	0,3		12	0,1	--	АО "ССК"	
1-4	48,2	0,3		20	1	--	АО "ССК"	
1-4	48,2	0,3		7	0,1	--	ООО "Безенчукское мясоперерабатывающее предприятие"	
1-4	48,2	0,3		10	0,3	--	АО "ССК"	
1-4	48,2	0,3		14	0,5	--	АО "ССК"	
1-4	48,2	0,3		16	1	--	п.г.т. Безенчук	
1-4	48,2	0,3		18	0,8	--	Адверс	
1-4	48,2	0,3		19	2	--	п.г.т. Безенчук	
1-4	48,2	0,3		24	0,1	--	ЗАО "ЖБИ-8"	
1-4	48,2	0,3		28	0,5	--	ЗАО "ЖБИ-8"	
			Итого:		7,2			
2-3	48,9	30,0	Фид.10 кВ: 2,4,12,20,7,10,14,16,18,19,24,28		7,2		- "	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15. ПС 110/35/10 Колдыбань

СО	49,2	0,3	Фид.10 кВ:	1	0,4	--	д.Арсентьевка, д.Натальино, с.Красноармейское
СО	49,2	0,3		2	1,2	--	с.Красноармейское
СО	49,2	0,3		3	0,7	--	с.Красноармейское, п.Ровное
СО	49,2	0,3		4	0,3	--	п.Любицкий
СО	49,2	0,3		5	0,2	--	с.Н.Павловка, п.Братский
СО	49,2	0,3		7	1	--	с.Красноармейское
СО	49,2	0,3		8	0,3	--	с.Красноармейское
СО	49,2	0,3		9	0,3	--	с.Красноармейское
СО	49,2	0,3		10	0,1	--	АО "Самаранефтегаз"
Итого:					4,5		

16. ПС 110/10 Морец

1-5	48,0	0,3	Фид.10 кВ:	1	1	--	ЗАО "Самара - Нафта"	
1-5	48,0	0,3		4	2,3	--	ЗАО "Самара - Нафта"	
1-5	48,0	0,3		5	2,5	--	ЗАО "Самара - Нафта"	
1-5	48,0	0,3		6	0,2	--	с.М-Глушица, п.Гай, п.Б-Иргиз	
1-5	48,0	0,3		7	0,1	--	с.М-Глушица	
1-5	48,0	0,3		8	0,3	--	с.Константиновка	
1-5	48,0	0,3		9	0,1	--	п.Морец	
Итого:					6,5			
2-3	48,9	30,0	Фид.10 кВ: 1,4,5,6,7,8,9		6,5	--	- " -	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

ЖИГУЛЕВСКОЕ ПРОИЗВОДСТВЕННОЕ ОТДЕЛЕНИЕ

1. ПС 110/35/10 Шигоны

2-1	49,1	40,0	Фид.10 кВ:	1	0,2	--	с.Нов.Белоключье, с.Белоключье, с.Кр.Ключь, ст.Бичевная	
2-1	49,1	40,0		3	0,2	--	с.Шигоны, пос.Пионерский	
2-1	49,1	40,0		4	0,7	--	с.Шигоны	
2-1	49,1	40,0		5	0,3	--	с.Шигоны, с.Тайдаково	
2-1	49,1	40,0		6	0,5	--	с.Кушниково, пос.Бум.Фабрика, с.Малячкино, с.Байдеряково	
2-1	49,1	40,0		7	0,4	--	с.Шигоны, с.Муранка	
2-1	49,1	40,0		8	0,3	--	с.Шигоны	
2-1	49,1	40,0		9	1	--	с.Шигоны	
2-1	49,1	40,0	ВЛ-35 Береговая		1	--	ПС Кузькино	
2-1	49,1	40,0	ВЛ-35 Суринская		0,7	--	ПС Суринская	
2-1	49,1	40,0	ВЛ-35 Кузькино		0,7	--	ПС Кузькино	
				Итого:	6			
1-3	48,4	0,3	ВЛ-35 Усинская		1	--	ПС Усинская	
				Итого:	1			
2-3	48,9	25,0	ВЛ-35 Усинская			1	- " -	(***)

2. ПС 110/6 Восточная

1-1	48,8	0,3	ВВ-6-Т-1		9	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-1	48,8	0,3	ВВ-6-Т-2		6	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
				Итого:	15			
2-2	49,0	15,0	ВВ-6 - Т-1, ВВ-6-Т-2			15	- " -	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. ПС 110/35/6 Комсомольская

СО	49,2	0,3	Фид.6 кВ:	3	0,6	--	ОАО "Судо-Волга"	
СО	49,2	0,3		15	0,1	--	ОАО "Судо-Волга"	
			Итого:		0,7			
1-5	48,0	0,3	Фид.6 кВ:	1	0,5	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		4	1,6	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		5	1,2	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		7	0,5	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		12	0,2	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		13	1,7	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		18	0,6	--	ЗАО "Энергетика и связь строительства"	
1-5	48,0	0,3		19	0,7	--	ЗАО "Энергетика и связь строительства"	
1-5	48,0	0,3		21	2,3	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		22	0,4	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		24	1,1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		36	0,3	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		35	0,1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		45	0,4	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		47	1,3	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		54	1,3	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		50	0,5	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
			Итого:		14,7			
2-3	48,9	35,0	Фид.6 кВ: 1,4,5,7,12,13,18,19, 21,22,24,36,35,45,47,54,50			14,7	- "-	(***)

5. ПС 35/10 Балашейка

2-1	49,1	30,0	Фид.10 кВ:	1	0,2	--	ОАО "Оборонэнергосбыт"	
2-1	49,1	30,0		2	0,1	--	АО "ССК"	
2-1	49,1	30,0		3	0,1	--	АО "ССК"	
2-1	49,1	30,0		4	0,7	--	с. Жемковка,с. Заборовка	
2-1	49,1	30,0		6	0,3	--	с. Жемковка,с. Заборовка	
2-1	49,1	30,0		5	0,1	--	ООО "БелОпока"	
2-1	49,1	30,0		7	0,2	--	ЗАО "Балашейские пески"	
			Итого:		1,7			

6. ПС 35/6 Новая Рачейка

2-1	49,1	30,0	Фид.6 кВ:	1	0,05	--	с. Новая Рачейка,с. Ризадей,п. Ерик.	
2-1	49,1	30,0		2	0,3	--	с. Новая Рачейка,с. Ризадей,п. Ерик.	
2-1	49,1	30,0		4	0,05	--	с. Новая Рачейка,с. Ризадей,п. Ерик.	
			Итого:		0,4			

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. ПС 35/10 Подстепки

1-1	48,8	0,3	Фид.10 кВ:	1(яч.3)	0,1	--	с. Ягодное	
1-1	48,8	0,3		2	1,3	--	с. Подстепки	
1-1	48,8	0,3		3	0,1	--	с. Подстепки	
1-1	48,8	0,3		4	0,4	--	с. Ягодное	
1-1	48,8	0,3		10	4	--	с. Подстепки	
1-1	48,8	0,3		11	0,2	--	с. Подстепки	
1-1	48,8	0,3		12	1,7	--	с. Подстепки	
			Итого:		7,8			
2-2	49,0	5,0	Фид.10 кВ:	1,2,3,4,10,11,12	7,8		- " -	(***)

8. ПС 110/35/10 Матюшкино

1-9	47,2	0,3	Фид.6 кВ:	4	0,3	--	ЗАО "Поволжская ТЭК"	
1-9	47,2	0,3		18	0,1	--	ЗАО "Поволжская ТЭК"	
1-9	47,2	0,3		6	0,1	--	ЗАО "СВ-Поволжское"	
1-9	47,2	0,3		20	0,1	--	ЗАО "СВ-Поволжское"	
1-9	47,2	0,3		10	0,05	--	ЗАО "СВ-Поволжское"	
1-9	47,2	0,3		24	0,05	--	ЗАО "СВ-Поволжское"	
1-9	47,2	0,3		11	0,1	--	ООО "Центрострой"	
1-9	47,2	0,3		14	1,1	--	п.Поволжский	
1-9	47,2	0,3		25	1,3	--	с.Ново-Матюшкино	
1-9	47,2	0,3		28	0,8	--	п.Поволжский	
			Итого:		4			
2-4	48,8	45,0	Фид.6 кВ:	4, 6,10,11,14,18,20,24,25,28	4		- " -	(***)

9. ПС 110/6 Северная

1-6	47,8	0,3	Фид.6 кВ:	1	1,2	--	п. Загородный	
1-6	47,8	0,3		3	0,8	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-6	47,8	0,3		5	0,7	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-6	47,8	0,3		7	0,6	--	МОЛ "Парк-Хаус"	
1-6	47,8	0,3		9	0,2	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-6	47,8	0,3		17	1,4	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-6	47,8	0,3		19	2,4	--	МОЛ "Парк-Хаус"	
1-6	47,8	0,3		21	0,2	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-6	47,8	0,3		23	0,6	--	с. Тимофеевка	
1-6	47,8	0,3		25	3,7	--	с. Тимофеевка	
1-6	47,8	0,3		31	1,5	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-6	47,8	0,3		33	0,5	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-6	47,8	0,3		35	0,1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-6	47,8	0,3		37	1,4	--	МОЛ "Парк-Хаус"	
1-6	47,8	0,3		39	0,5	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-6	47,8	0,3		49	0,9	--	МОЛ "Парк-Хаус"	
1-6	47,8	0,3		51	0,8	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-6	47,8	0,3		53	2,8	--	с. Тимофеевка	
1-6	47,8	0,3		55	1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-6	47,8	0,3		57	0,5	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
			Итого:		21,8			
2-4	48,8	35,0	Фид.6 кВ:	1,3,5,7,9,17,19,21,23,25,31,33,35,37,39,49,51,53,55,57	21,8		- " -	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

10. ПС 110/6 Портовая

1-5	48,0	0,3	Фид.6 кВ:	5	0,4	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		6	0,8	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		7	0,3	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		8	0,1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		9	0,7	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		10	1,2	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		13	0,2	--	ЗАО "ТЗА"	
1-5	48,0	0,3		16	1,4	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		18	0,5	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		19	0,2	--	ОАО "Тольяттиазот"	
1-5	48,0	0,3		20	0,3	--	ЗАО "ТЗА"	
1-5	48,0	0,3		22	0,3	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-5	48,0	0,3		25	0,5	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
			Итого:		6,9			
2-3	48,9	35,0	Фид.6 кВ: 5,6,7,8,9,10,13,16,18,19,20,22,25		6,9	--	- "	(***)

11. ПС 110/6 Западная

1-4	48,2	0,3	Фид.6 кВ:	1	0,1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		3	0,8	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		5	1,2	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		6	0,05	--	МУП ТТУ	
1-4	48,2	0,3		21	0,1	--	МУП ТТУ	
1-4	48,2	0,3		24	0,1	--	МУП ТТУ	
1-4	48,2	0,3		29	0,05	--	МУП ТТУ	
1-4	48,2	0,3		7	0,5	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		8	0,7	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		9	2,6	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		25	2,4	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		10	1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		11	0,4	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		26	0,6	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		13	0,7	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		15	0,3	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		17	0,5	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		19	0,8	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		23	2	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		27	0,5	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		28	0,6	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		31	0,4	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		33	0,4	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		35	0,5	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
1-4	48,2	0,3		37	1,6	--	АО "ОРЭС-Тольятти"	
			Итого:		18,9			
2-3	48,9	30,0	Фид.6 кВ: 1,3,5,6,21,24,29,7,8,9,25,10,11,26,13,15,17,19,23,27,28,31,33,35,37		18,9	--	- "	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

12. ПС 110/6 Южная

СО	49,2	0,3	Фид.6 кВ:	2	0,1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		4	0,3	--	МУП ТТУ
СО	49,2	0,3		12	0,1	--	МУП ТТУ
СО	49,2	0,3		6	0,2	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		8	0,1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		7	0,8	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		9	0,7	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		10	1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		11	0,2	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		14	0,1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		16	0,3	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		18	0,1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		21	0,1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		22	0,1	--	ООО "Реконструкция плюс"
СО	49,2	0,3		24	0,8	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		36	0,1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		25	0,8	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		26	0,2	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		27	1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		28	0,4	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
СО	49,2	0,3		29	1,1	--	АО "ОРЭС-Тольятти"
Итого:					8,6		

(***)

13. ПС 35/6 Больничная

1-8	47,4	0,3	Фид.6 кВ:	1	0,7	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		2	1,3	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		4	0,9	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		5	0,4	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		6	0,1	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		22	0,7	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		11	1,4	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		14	0,5	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		19	1	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		20	1	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		21	1,4	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		23	0,8	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		24	0,8	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		25	0,3	--	АО "ССК"
1-8	47,4	0,3		26	0,3	--	ЗАО "Обувьпром"
1-8	47,4	0,3		27	0,1	--	ЗАО "Обувьпром"
1-8	47,4	0,3		28	0,3	--	ООО "Ликом", ООО "Автомир"
Итого:					12		
2-4	48,8	45,0	Фид.6 кВ: 1,2,4,5,6,22,11,14,19,20,21,23,24,25,26,27,28		12	--	" - "

(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Абонентские подстанции

1. ПС 110/10 КС-21,21А (ООО "Газпром энерго")

2-1	49,1	30,0	ЗРУ-10 кВ КС-21:	9	0,6	--	Сергиевское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Самара"
2-1	49,1	30,0		12	0,8	--	Сергиевское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Самара"
2-1	49,1	30,0		15	0,5	--	Сергиевское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Самара"
2-1	49,1	30,0		21	0,7	--	Сергиевское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Самара"
2-1	49,1	30,0		29	0,6	--	Сергиевское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Самара"
2-1	49,1	30,0		30	0,8	--	Сергиевское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Самара"
2-1	49,1	30,0	ЗРУ-10 кВ КС-21А:	8	0,5	--	Сергиевское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Самара"
2-1	49,1	30,0		9	0,5	--	Сергиевское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Самара"
2-1	49,1	30,0		12	0,5	--	Сергиевское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Самара"
2-1	49,1	30,0		15	0,5	--	Сергиевское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Самара"
2-1	49,1	30,0		20	0,5	--	Сергиевское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Самара"
2-1	49,1	30,0		21	0,5	--	Сергиевское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Самара"
2-1	49,1	30,0		29	0,5	--	Сергиевское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Самара"
2-1	49,1	30,0		30	0,5	--	Сергиевское ЛПУМГ ООО"Газпром трансгаз Самара"
Итого:					8		

2. ГРП 35/22 ЗИМ (АО "ССК")

2-1	49,1	40,0	ГРП Фид.22 кВ:	5	0,1	--	ООО "ЗИМ-Энерго" (ТП-1105)
2-1	49,1	40,0		16	0,9	--	ООО "ЗИМ-Энерго" (ТП-1108,ТП-1109)
2-1	49,1	40,0		15	2	--	ООО "ЗИМ-Энерго" (ТП-1104)
Итого:					3		

3. ПС ЗИМ 110/35/6 (АО "ССК")

1-5	48,0	0,3	Фид.6 кВ:	1	0,5	--	ООО "Дом-75"
1-5	48,0	0,3		51	0,6	--	ООО "Дом-75"
1-5	48,0	0,3		5	0,1	--	АО "ССК" (ТП-1127 1,2с)
1-5	48,0	0,3		47	0,1	--	АО "ССК" (ТП-1127 1,2с)
1-5	48,0	0,3		7	0,4	--	ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском"
1-5	48,0	0,3		8	0,1	--	Самарский ф-л Учереждения Рос.академии наук Физического института им.А.Н.Лебедева.
1-5	48,0	0,3		34	0,1	--	Самарский ф-л Учереждения Рос.академии наук Физического института им.А.Н.Лебедева.
1-5	48,0	0,3		10	0,5	--	АО "ССК" (ТП-30А)
1-5	48,0	0,3		15	1,1	--	АО "ССК" (РП-148 1с)
1-5	48,0	0,3		43	1,6	--	АО "ССК" (РП-148 1с)
1-5	48,0	0,3		16	0,6	--	АО "ССК" (РП-104 1с)
1-5	48,0	0,3		19	0,70	--	АО "ССК" (РП-ТП "Волгострой")
1-5	48,0	0,3		38	0,7	--	ООО "Виктор и Ко Мегакомплекс на Московском"
1-5	48,0	0,3		41	0,40	--	АО "ССК" (ТП-29 2с)
1-5	48,0	0,3		45	0,3	--	ООО "ЗИМ-Энерго" (ТП-26 1с)
Итого:					7,8		
2-3	48,9	35,0	Фид.6 кВ: 1,5,7,8,10,15,16,19,34,38,41,43,45,47,51		7,8	--	- " -

(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. ПС 35/10 Станкозаводская (АО "ССК")

2-1	49,1	40,0	8	0,4	--	ООО "Компания Стрейд"
2-1	49,1	40,0	9	0,4	--	АО "ССК"
2-1	49,1	40,0	12	0,6	--	ООО "Компания Стрейд" (ООО "Ресурс")
2-1	49,1	40,0	18	0,6	--	ООО "Компания Стрейд" (ООО "Ресурс")
2-1	49,1	40,0	21	0,1	--	АО "ССК"
Итого:				2,1		

5. ПС 110/6 Речная (АО "ССК")

СО	49,2	0,3	В-1-6 С-1-Т	0,38	--	ЗАО "Рейд-1", ООО "Эксплуатационная компания", ОАО "РЖД"
СО	49,2	0,3	В-2-6 С-1-Т	0,4	--	ЗАО "Рейд-1", ООО "Эксплуатационная компания", ОАО "РЖД"
СО	49,2	0,3	В-3-6 С-2-Т	0,49	--	ЗАО "Рейд-1", ООО "Эксплуатационная компания", ОАО "РЖД"
СО	49,2	0,3	В-4-6 С-2-Т	1,85	--	ЗАО "Рейд-1", ООО "Эксплуатационная компания", ОАО "РЖД"
Итого:				3,12		

6. ГПП 110/10 АВИС (АО "ССК")

СО	49,2	0,3	Фид.10 кВ:	4	5,9	--	АО "ССК" (РП-319)	
СО	49,2	0,3		45	0,1	--	АО "ССК" (РП-319)	
СО	49,2	0,3		42	3	--	ЗАО "Авиагор-Авиационный завод"	
СО	49,2	0,3		37	2	--	ЗАО "Авиагор-Авиационный завод"	
Итого:				11				
1-10	47,0	0,3	Фид.10 кВ:	6	0,1	--	ОАО "Гидроавтоматика"	
1-10	47,0	0,3		32	6,9	--	ОАО "Гидроавтоматика"	
1-10	47,0	0,3		8	0,5	--	АО "ССК" (ТП-209)	
1-10	47,0	0,3		34	1	--	АО "ССК" (ТП-209)	
1-10	47,0	0,3		10	0,2	--	ОАО "Весна"	
1-10	47,0	0,3		17	4,3	--	ОАО "Авиагор-Авиационный завод"	
1-10	47,0	0,3		19	0,8	--	ОАО "Авиагор-Авиационный завод"	
1-10	47,0	0,3		40	7,2	--	ОАО "Авиаагрегат"	
Итого:				21				
2-4	48,8	50,0	Фид.10 кВ: 6,32,8,34,10,17,19,40		21	--	- " -	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

7. ПС 110(10 кВ СПЗ (ОАО "СПЗ"))

1-13	46,5	0,3	Фид.10 кВ:			--		
			1 секция 10 кВ яч.1 фидер 1 (ТТУ),	0,47			МП ТТУ	
			яч.7 ф. 9 (ТТУ),	0,65			МП ТТУ	
			яч.9 ф. Энерго,	0,1			ОАО "Энерго"	
			яч.15 ф.17 (КП-5),	0,2			ОАО "СПЗ"	
			яч.17 ф. 19 (КП-8),	0,05			ОАО "СПЗ"	
			яч.19 ф. Энерго	0,1			ОАО "Энерго"	
			2 секция 10 кВ яч.8 ф. Энерго,	0,1			ОАО "Энерго"	
			2 секция 10 кВ яч.10 ф.2 (ССК),	3,2			АО "ССК"	
			яч.12 ф. 46 (6300 № 2),	0,1			ОАО "СПЗ"	
			яч.14-ООО "Бетон-М"	0,01			ООО "Бетон-М"	
			яч.20 РентГрупп,	0,2			ООО "Рент-Групп"	
			яч.20Б Электрощит	0,1			АО "Электрощит"	
			3 секция 10 кВ яч.31 ф.29 (КП-3),	0,4			ОАО "СПЗ"	
			3 секция 10 кВ яч.33 ф.31 (КП-5),	0,05			ОАО "СПЗ"	
			яч.35 ф. Электрощит,	0,25			ОАО "Энерго"	
			яч.37 ф.11 (6300 №1),	0,05			ОАО "СПЗ"	
			яч.41 ф.39 (КП-4),	0			ОАО "СПЗ"	
			яч.43 ф. Рубин,	0,05			ООО "Бетон-М"	
			яч.45 ф.43 (ССК),	1,6			АО "ССК"	
			яч.47 ф. РентГруп	0,4			ООО "Рент-Групп"	
			4 секция 10 кВ яч.34 ф. 34 (КП-8),	0,2			ОАО "СПЗ"	
			4 секция 10 кВ яч.36 ф.36 (КП-6),	0,94			ОАО "СПЗ"	
			яч.38 ф. Рубин,	0,8			ООО "Бетон-М"	
			яч.40 ф.47 (ТТУ),	0,05			МП ТТУ	
			яч.42 ф.45 (ТТУ),	0,35			МП ТТУ	
			яч.44 ф.44 (КП-1),	0,18			ОАО "СПЗ"	
			яч.46 ф. 46 (ССК)	0,2			АО "ССК"	
			Итого:	10,8				
2-5	48,7	70,0	Фид.10 кВ:			10,8	- " -	(***)
			1 секция 10 кВ яч.1 фидер 1 (ТТУ),					
			яч.7 ф. 9 (ТТУ), яч.9 ф. Энерго,					
			яч.15 ф.17 (КП-5), яч.17 ф. 19 (КП-8),					
			яч.19 ф. Энерго					
			2 секция 10 кВ яч.8 ф. Энерго, яч.10 ф.2 (ССК),					
			яч.12 ф. 46 (6300 № 2), яч.20 РентГрупп, яч.20Б Электрощит					
			3 секция 10 кВ яч.31 ф.29 (КП-3), яч.33 ф.31 (КП-5),					
			яч.35 ф. Электрощит, яч.37 ф.11 (6300 №1),					
			яч.41 ф.39 (КП-4), яч.43 ф. Рубин,					
			яч.45 ф.43 (СГЭС), яч.47 ф. РентГруп					
			4 секция 10 кВ яч.34 ф. 34 (КП-8), яч.36 ф.36 (КП-6),					
			яч.38 ф. Рубин, яч.40 ф.47 (ТТУ), яч.42 ф.45 (ТТУ),					
			яч.44 ф.44 (КП-1), яч.46 ф. 46 (ССК)					

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

8. ГПП 110/6 Доложная-2 (АО "ССК")

2-1	49,1	20,0		14	0,10	--	ООО "Теплокомфорт"
2-1	49,1	20,0		31	0,10	--	ООО "Теплокомфорт"
2-1	49,1	20,0		16	0,70	--	АО "Водные технологии" (ООО "РЭС")
2-1	49,1	20,0		27	0,10	--	АО "ССК" (ЗАО "СУТЭК")
Итого:					1,00		

9. ГПП-1 35/10/3 Промсинтез (АО "ССК")

2-1	49,1	35,0	Фид.3 кВ:	10	0,1	--	ОАО "Полимер" (ПС М-5)
2-1	49,1	35,0		14	0,1	--	ОАО "Промсинтез" (ТП-16)
2-1	49,1	35,0		17	0,1	--	АО "Полимер" (ПС №90)
2-1	49,1	35,0		28	0,3	--	ОАО "Полимер" (ТП-7)
Итого:					0,6		

10. ГПП 110/35/10 5000000 (АО "ССК")

2-1	49,1	15,0	Фид.10 кВ:	17	0,3	--	АО "ССК" (РП-5030000)
2-1	49,1	15,0		49	0,3	--	АО "ССК" (РП-5030000)
2-1	49,1	15,0		19	0,3	--	АО "ССК" (РП-5040000)
2-1	49,1	15,0		39	0,3	--	АО "ССК" (РП-5040000)
2-1	49,1	15,0		30	0,3	--	АО "ССК" (ТП-5000017)
2-1	49,1	15,0		33	0,3	--	АО "ССК" (ТП-5000017)
2-1	49,1	15,0		41	0,3	--	АО "ССК" (ТП-500006)
2-1	49,1	15,0		32	0,3	--	АО "ССК" (ТП-500006)
2-1	49,1	15,0		5	0,4	--	АО "ССК" (ТП-30)
2-1	49,1	15,0		53	0,5	--	АО "ССК" (РП-7)
2-1	49,1	15,0		11	0,1	--	АО "ССК" (РП-7)
2-1	49,1	15,0		20	0,4	--	АО "ССК" (РП-5050000)
2-1	49,1	15,0		52	0,1	--	АО "ССК" (РП-5050000)
Итого:					3,9		
1-4	48,2	0,3	Фид.10 кВ:	12	1,5	--	АО "ССК" (ТП-5260000)
1-4	48,2	0,3		60	0,7	--	АО "ССК" (ТП-5260000)
1-4	48,2	0,3		42	0,4	--	АО "ССК" (РП-5060000)
1-4	48,2	0,3		22	0,3	--	АО "ССК" (РП-5060000)
Итого:					2,9		
2-3	48,9	25,0	Фид.10 кВ:	12,60,42,22		2,9	- " -

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

11. ПС 110/35/6 Стройбаза (ЗАО "ЭиСС")

СО	49,2	0,30	Фид.6 кВ:	1	1,45	--	Потребители ЗАО "ЭиСС"
СО	49,2	0,30		3	0,71	--	Потребители ЗАО "ЭиСС"
СО	49,2	0,30		4	0,17	--	ЗАО "ПОЛАД"
СО	49,2	0,30		22	1	--	Потребители ЗАО "ЭиСС"
СО	49,2	0,30		26	1,91	--	Потребители ЗАО "ЭиСС"
СО	49,2	0,30		27	1,26	--	Потребители ЗАО "ЭиСС"
СО	49,2	0,30		29	0,1	--	ЗАО "УММ"
СО	49,2	0,30	ВЛ-35 кВ Кирпичная		3,04	--	"МРСК Волги"-Самарские РС" Жигулевское ПО
Итого:					9,64		

12. ПС 110/35/6 Синтез Каучук (ЗАО "ЭиСС")

1-12	46,6	0,30	Фид.6 кВ:	6	0,5	--	Потребители ЗАО "ЭиСС"
1-12	46,6	0,30		8	0,5	--	Потребители ЗАО "ЭиСС"
1-12	46,6	0,30		11	0,1	--	Потребители ЗАО "ЭиСС"
1-12	46,6	0,30		17	0,6	--	Потребители ЗАО "ЭиСС"
1-12	46,6	0,30		18	0,9	--	Потребители ЗАО "ЭиСС"
Итого:					2,6		
2-5	48,7	60,0	Фид.6 кВ: 6,8,11,17,18			2,6	- " - (***)

13. ГПП-1 110/6 ТЭЗ (АО "ССК")

1-7	47,6	0,3	В-1-6 С-1-Т		2,6	--	ООО "Тольяттинский Трансформатор", ЗАО "Техноком", ЗАО "РВ"
1-7	47,6	0,3	В-2-6 С-1-Т		3,4	--	ООО "Тольяттинский Трансформатор", ЗАО "Техноком", ЗАО "РВ"
1-7	47,6	0,3	В-3-6 С-2-Т		0,5	--	ЗАО "ВИС", Тrolleyбусное депо, Автохозяйство, Торговая база
1-7	47,6	0,3	В-4-6 С-2-Т		1,5	--	ЗАО "ВИС", Тrolleyбусное депо, Автохозяйство, Торговая база
Итого:					8		
2-4	48,8	40,0	В-1-6 С-1-Т, В-2-6 С-1-Т, В-3-6 С-2-Т, В-4-6 С-2-Т			8,00	- " - (***)

14. ГПП 110/6 Салют (ОАО "Салют")

2-1	49,1	40,0	Фид. 6 кВ:	Т-59	0,05	--	ПАО "Салют"
2-1	49,1	40,0		Т-60	0,05	--	ПАО "Салют"
2-1	49,1	40,0		Ф-6	0,3	--	ПАО "Мегафон"
2-1	49,1	40,0		Ф-4	0,1	--	ПАО "Салют"
2-1	49,1	40,0		Ф-9	0,1	--	ПАО "Салют"
2-1	49,1	40,0		Ф-12	0,2	--	ПАО "Салют"
2-1	49,1	40,0		Ф-30	0,1	--	ПАО "Салют"
2-1	49,1	40,0		Ф-47	0,6	--	ПАО "Мегафон"
Итого:					1,5		

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

15. ГПП-1 35/6 КНПЗ (ОАО "Куйбышевский НПЗ")

1-4	48,2	0,3	Фид.6 кВ:	2	1,4	--	АО "ССК" (РП-426 2с)	
1-4	48,2	0,3		5	2	--	АО "ССК" (РП-426 1с)	
1-4	48,2	0,3		8-1	0,1	--	ОАО "КНПЗ"	
1-4	48,2	0,3		76-1	0,1	--	ОАО "КНПЗ"	
1-4	48,2	0,3		77-1	0,3	--	ОАО "КНПЗ"	
1-4	48,2	0,3		80-1	0,1	--	ОАО "КНПЗ"	
1-4	48,2	0,3		80-2	0,2	--	ОАО "КНПЗ"	
1-4	48,2	0,3	Испытательный стенд		0,1	--	ОАО "КНПЗ"	
			Итого:		4,3			
2-3	48,9	30,0	Фид.6 кВ: 2,5,8-1,76-1,77-1,80-1, 80-2, Испытательный стенд			4,3	- " -	(***)

16. ПС 110/35/6 Красноглинская-2 (АО "ССК")

СО	49,2	0,3	Фид.6 кВ:	10	1,17	--	АО "ССК" (РП-803)	
СО	49,2	0,3		11	1,29	--	АО "ССК" (РП-803)	
СО	49,2	0,3		35	0,54	--	АО "ССК" (ТП-108 СНТК)	
			Итого:		3			

17. ГПП 110/10 кВ 2000000 (АО "ССК")

СО	49,2	0,3	Фид.10 кВ:	25	0,22	--	АО "ССК" (ТП-15 тяг)	
СО	49,2	0,3		43	0,62	--	АО "ССК" (РП-24)	
			Итого:		0,84			
1-6	47,8	0,3	Фид.10 кВ:	1	2,86	--	АО "ССК" (РП-3)	
1-6	47,8	0,3		4	4,31	--	АО "ССК" (РП-17)	
1-6	47,8	0,3		5	4,2	--	АО "ССК" (РП-8)	
1-6	47,8	0,3		7	3,13	--	АО "ССК" (РП-9)	
1-6	47,8	0,3		31	0,5	--	АО "ССК" (РП-Дв.сн.)	
			Итого:		15			
2-3	48,9	35,0	Фид.10 кВ: 1,4,5,7,31			15	- " -	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
18. ПС 35/6 Каменка (АО "Самаранефтегаз")								
	1-10	47,0	0,3	ВВ-6 Т-1-Т	2,2	--	АО "Самаранефтегаз"	
	1-10	47,0	0,3	ВВ-6 Т-2-Т	2,4	--	АО "Самаранефтегаз"	
				Итого:	4,6			
	2-4	48,8	50,0	ВВ-6 Т-1-Т, ВВ-6 Т-2-Т		4,6		(***)
19. ПС 35/6 Чубовка (АО "Самаранефтегаз")								
	2-1	49,1	5,0	В-6 Т-1-Т	1,1	--	АО "Самаранефтегаз"	
	2-1	49,1	5,0	В-6 Т-2-Т	2,4	--	АО "Самаранефтегаз"	
				Итого:	3,5			
20. ПС 110/35/6 Кудиновская (АО "Самаранефтегаз")								
	1-8	47,4	0,3	Ввод 35 кВ: С-1-Т	1,8	--	АО "Самаранефтегаз"	
				С-2-Т	2,2	--	АО "Самаранефтегаз"	
	1-8	47,4	0,3	Ввод 6 кВ: С-1-Т	0,8	--	АО "Самаранефтегаз"	
				С-2-Т	1	--	АО "Самаранефтегаз"	
				Итого:	5,8			
	2-4	48,8	40,0	Ввод 35 кВ С-1-Т, С-2-Т, Ввод 6 кВ С-1-Т, С-2-Т		5,8	- "	(***)
21. ПС 110/35/6 Бариновская (АО "Самаранефтегаз")								
	1-7	47,6	0,3	Ввод 35 кВ: С-1-Т	3,9	--	АО "Самаранефтегаз"	
				С-2-Т	13	--	АО "Самаранефтегаз"	
	1-7	47,6	0,3	Ввод 6 кВ: С-1-Т	2	--	АО "Самаранефтегаз"	
				С-2-Т	3	--	АО "Самаранефтегаз"	
				Итого:	21,9			
	2-4	48,8	35,0	Ввод 35 кВ С-1-Т, С-2-Т, Ввод 6 кВ С-1-Т, С-2-Т		21,9	- "	(***)
22. ПС 35/10 Пиненковская (АО "Самаранефтегаз")								
	1-11	46,8	0,3	Фид.6 кВ: Ввод 6 кВ Т-1-Т	0,8	--	АО "Самаранефтегаз"	
				Ввод 6 кВ Т-2-Т	0,3	--	АО "Самаранефтегаз"	
				Итого:	1,1			
	2-5	48,7	55,0	Фид.6 кВ: Ввод 6 кВ Т-1-Т, Ввод 6 кВ Т-2-Т		1,1	- "	(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР		Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР				Подкл.	Совм.		
1	2	3	4	5		6	7	8	9
23. ПС 110/35/6 ЛПДС Лопатино (Куйбышевское РУ АО "Транснефть-Дружба")									
1-6	47,8	0,3	Фид.6 кВ:	10		0,01	--	РЦ-3, ЛПДС "Лопатино" АО Транснефть-Дружба" ООО "Русэнергоресурс"	
1-6	47,8	0,3		13		2,99	--	РЦ-3, ЛПДС "Лопатино" АО Транснефть-Дружба" ООО "Русэнергоресурс"	
1-6	47,8	0,3		21		3,32	--	РЦ-3, ЛПДС "Лопатино" АО Транснефть-Дружба" ООО "Русэнергоресурс"	
1-6	47,8	0,3		28		0,068	--	РЦ-3, ЛПДС "Лопатино" АО Транснефть-Дружба" ООО "Русэнергоресурс"	
1-6	47,8	0,3		32		0,827	--	РЦ-3, ЛПДС "Лопатино" АО Транснефть-Дружба" ООО "Русэнергоресурс"	
1-6	47,8	0,3		34		0,712	--	РЦ-3, ЛПДС "Лопатино" АО Транснефть-Дружба" ООО "Русэнергоресурс"	
1-6	47,8	0,3		37		0,01	--	РЦ-3, ЛПДС "Лопатино" АО Транснефть-Дружба" ООО "Русэнергоресурс"	
1-6	47,8	0,3		43		0,01	--	РЦ-3, ЛПДС "Лопатино" АО Транснефть-Дружба" ООО "Русэнергоресурс"	
1-6	47,8	0,3		49		0,25	--	С/х потребители	
					Итого:	8,2			
2-3	48,9	35,0	Фид.6 кВ: 10,13,21,28,32,34,37,43,49				8,2	- "	(***)
24. ПС 10 кВ БКНС "Любецкая" (АО "Транснефть-Приволга")									
1-4	48,2	0,3	яч.10 кВ:	15-СДО № 1		0,1	--	НПС "Любецкая" Самарское РНУ ОАО "ПМН" ООО "Русэнергоресурс"	
1-4	48,2	0,3		35-СДО № 2		0,1	--	НПС "Любецкая" Самарское РНУ ОАО "ПМН" ООО "Русэнергоресурс"	
					Итого:	0,2			
1-3	48,4	0,3	яч.10 кВ:	4-СТД № 3		0,1	--	НПС "Любецкая" Самарское РНУ ОАО "ПМН" ООО "Русэнергоресурс"	
1-3	48,4	0,3		24-СТД № 4		0,1	--	НПС "Любецкая" Самарское РНУ ОАО "ПМН" ООО "Русэнергоресурс"	
					Итого:	0,2			
2-3	48,9	25,0	яч.10 кВ:	4-СТД № 3, 24-СТД № 4			0,2	- "	(***)
2-3	48,9	30,0	яч.10 кВ:	15-СДО № 1, 35-СДО № 2			0,2		
25. ГПП-2 110/6 ТТ (ООО "Тольяттинский Трансформатор")									
2-1	49,1	30,0	Фид.6 кВ:	10		1,04	--	ООО "Тольяттинский Трансформатор"	
2-1	49,1	30,0		17		1,5	--	ООО "Тольяттинский Трансформатор"	
2-1	49,1	30,0		12		0,05	--	ООО "Тольяттинский Трансформатор"	
2-1	49,1	30,0		15		0,05	--	ООО "Тольяттинский Трансформатор"	
2-1	49,1	30,0		13		0,3	--	ООО "Тольяттинский Трансформатор"	
2-1	49,1	30,0		14		0,06	--	ООО "Тольяттинский Трансформатор"	
2-1	49,1	30,0		21		0,4	--	ООО "Тольяттинский Трансформатор"	
2-1	49,1	30,0		22		0,5	--	ООО "Тольяттинский Трансформатор"	
					Итого:	3,9			

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9
26. АО "СНПЗ" Внутривзаводская нагрузка								
1-3	48,4	0,3	РУ-3 Фид. 6 кВ: 5	0,2	--	ОАО "СНПЗ"		
1-3	48,4	0,3	РУ-3 Фид. 6 кВ: 14	0,2	--	ОАО "СНПЗ"		
1-3	48,4	0,3	ТП-6а Фид. 6 кВ: 2	0,2	--	ОАО "СНПЗ"		
1-3	48,4	0,3	ТП-6а Фид. 6 кВ: 3	0,2	--	ОАО "СНПЗ"		
			Итого:	0,8				
2-3	48,9	25,0	ЦРП-3 РУ Фид. 6 кВ: 5, 14; ТП-6а Фид. 6 кВ: 2, 3		0,8			
27. ТП-324 6/0,4 кВ (АО "ОРЭС-Тольятти")								
1-1	48,8	0,3	Ввод 0,4 кВ	0,4	--	ЗАО "Тольяттистройзаказчик"		
			Итого:	0,4				
2-2	49,0	5,0	Ввод 0,4 кВ		0,4	- " -		(***)
28. ТП-395 6/0,4 кВ (АО "ОРЭС-Тольятти")								
1-1	48,8	0,3	Ввод 0,4 кВ	0,5	--	ЗАО "ТольяттиСтройБизнес плюс"		
			Итого:	0,5				
2-2	49,0	5,0	Ввод 0,4 кВ		0,5	- " -		(***)
29. ПС 110/10/6 МИС (АО "ОРЭС-Тольятти")								
1-2	48,6	0,3	ВВ-6-21Т	10	--	АО "ОРЭС-Тольятти"		
			ВВ-10-21Т	6		АО "ОРЭС-Тольятти"		
1-2	48,6	0,3	ВВ-6-22Т	10		АО "ОРЭС-Тольятти"		
			ВВ-10-22Т	4		АО "ОРЭС-Тольятти"		
			Итого:	30				
2-2	49,0	20,0	ВВ-6-21Т, ВВ-10-21Т ВВ-6-22Т, ВВ-10-22Т		30			(***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

Филиал "Самарский" ПАО "Т Плюс"

1. Самарская ТЭЦ

2-1	49,1	20,0	Фид.10 кВ:	101	1,1	--	АО "Арконик СМЗ"
2-1	49,1	20,0		102	2,7	--	АО "Арконик СМЗ"
2-1	49,1	20,0		114	2,9	--	АО "ССК" СамЭС (РП-304 1с)
2-1	49,1	20,0		119	0,7	--	ООО "Кока-Кола ЭйсБиСи Евразия"
2-1	49,1	20,0		215	2,0	--	ООО "Кока-Кола ЭйсБиСи Евразия"
2-1	49,1	20,0		123	1,0	--	АО "ССК" СамЭС (РП-624 1с)
2-1	49,1	20,0		127	0,6	--	АО "ССК" СамЭС, МП "Благоустройство"
2-1	49,1	20,0		128	4,0	--	АО "Арконик СМЗ"
2-1	49,1	20,0		129	1,0	--	АО "ССК" СамЭС (РП-623 1с)
2-1	49,1	20,0		131	1,0	--	АО "ССК" СамЭС (РП-615 1с)
2-1	49,1	20,0		132	3,4	--	АО "ССК" СамЭС (РП-324 2с)
2-1	49,1	20,0		133	1,6	--	АО "ССК" СамЭС (РП-616 1с)
2-1	49,1	20,0		134	1,3	--	АО "Арконик СМЗ"
2-1	49,1	20,0		135	0,1	--	ОАО "Железобетон"
2-1	49,1	20,0		235	1,4	--	ОАО "Железобетон"
2-1	49,1	20,0		201	4,6	--	АО "Арконик СМЗ"
2-1	49,1	20,0		205	2,0	--	АО "ССК" СамЭС (РП-324 1с)
2-1	49,1	20,0		213	1,1	--	МП "ТТУ"
2-1	49,1	20,0		216	0,3	--	ООО "Меркурий"
2-1	49,1	20,0		223	1,1	--	АО "ССК" СамЭС (РП-624 2с)
2-1	49,1	20,0		224	4,0	--	АО "Арконик СМЗ"
2-1	49,1	20,0		229	1,0	--	АО "ССК" СамЭС (РП-623 2с)
2-1	49,1	20,0		231	1,0	--	АО "ССК" СамЭС (РП-615 2с)
2-1	49,1	20,0		233	1,4	--	АО "ССК" СамЭС (РП-616 2с)
2-1	49,1	20,0		239	4,5	--	АО "Арконик СМЗ"
Итого:					45,8		

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

2. Безымянская ТЭЦ

2-1	49,1	15,0	ВЛ-35 кВ:	Б2А	0,1	--	ПС Киркомбинат, ПС 133 км	
2-1	49,1	15,0		Б2Б	0,3	--	ПС Киркомбинат, ПС 133 км	
2-1	49,1	15,0	Фид.10 кВ:	1Д7Ф	0,3	--	ОАО "Железобетон", УК "Сесла"	
2-1	49,1	15,0		1Д8Ф	3,1	--	ФГУП НИИ "ЭКРАН"	
2-1	49,1	15,0		2Д3Ф	0,1	--	ПАО "Кузнецов"	
2-1	49,1	15,0		2Д7Ф	0,1	--	ОАО "Самарский завод "Экран"	
2-1	49,1	15,0		1Д3Ф	5,2	--	ООО "Самарский ЗЖИ", ЗАО "Сакиз"	
2-1	49,1	15,0		1Д5Ф	0,1	--	ФГУП ГНП "ЦСКБ Прогресс"	
2-1	49,1	15,0		1Д6Ф	3,7	--	ООО "Самарский ЗЖИ", ЗАО "Сакиз"	
2-1	49,1	15,0		2Д4Ф	2	--	ОАО "МСК Энерго"	
2-1	49,1	15,0		1Д4Ф	1,7	--	ОАО "ПКФ "Весна", ООО "СКС"	
2-1	49,1	15,0		1Д9Ф	2	--	ЗАО "Самарский гипсовый комбинат"	
2-1	49,1	15,0		2Д1Ф	2,7	--	АО "ССК" СамЭС (РП-301 2с)	
2-1	49,1	15,0		2Д5Ф	4	--	АО "ССК" СамЭС (РП-305 1с)	
2-1	49,1	15,0		2Д6Ф	0,5	--	ООО "Март"	
2-1	49,1	15,0		2Д8Ф	1,7	--	АО "ССК" СамЭС (РП-305 2с)	
2-1	49,1	15,0		2Д10Ф	3,5	--	ОАО "МСК Энерго"	
Итого:					31,1			

3. Самарская ГРЭС

2-1	49,1	25,0	Фид.6 кВ:	5	1,4	--	АО "ССК" СамЭС (РП-207 2с)	
2-1	49,1	25,0		13	0,1	--	МП "ТТУ" (ТП-13)	
2-1	49,1	25,0		17	1,0	--	АО "ССК" СамЭС	
2-1	49,1	25,0		21	0,5	--	ООО "ЖЭУ-110А"	
2-1	49,1	25,0		22	0,1	--	АО "ССК" СамЭС (РП-205 2с)	
2-1	49,1	25,0		33	1,6	--	АО "ССК" СамЭС (РП-205 1с)	
2-1	49,1	25,0		34	0,2	--	МП "ТТУ"	
2-1	49,1	25,0		35	0,7	--	ООО "ЖЭУ-110А"	
2-1	49,1	25,0		39	1,0	--	АО "ССК" СамЭС (РП-215 1с)	
2-1	49,1	25,0		47	0,6	--	АО "ССК" СамЭС (ТП-2090)	
2-1	49,1	25,0		49	0,1	--	АО "ССК" СамЭС (ТП-2063 2с)	
2-1	49,1	25,0		53	1,0	--	АО "ССК" СамЭС (РП-207 1с)	
2-1	49,1	25,0		56	0,1	--	АО "ССК" СамЭС (РП-207)	
Итого:					8,4			

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

4. Новокуйбышевская ТЭЦ-1

2-1	49,1	40,0	Фид.6 кВ:	12	0,1	--	АО "ССК" ЦентрЭС Нк уч.
2-1	49,1	40,0		20	1,3	--	АО "ССК" ЦентрЭС Нк уч.
2-1	49,1	40,0		24	1	--	АО "ССК" ЦентрЭС Нк уч.
2-1	49,1	40,0		30	0,6	--	ООО "УЭС"
2-1	49,1	40,0		40	0,2	--	ООО "РН Энерго"
2-1	49,1	40,0		48	2,6	--	АО "ССК" ЦентрЭС Нк уч.
2-1	49,1	40,0		223	1	--	АО "ССК" ЦентрЭС Нк уч.
2-1	49,1	40,0	КЛ-35 кВ:	3-3	1,8	--	ООО "РН Энерго"
				3-4	2	--	ООО "РН Энерго"
2-1	49,1	40,0	ВЛ-35 Водозабор-1		3,5	--	АО "НкНПЗ"
Итого:					14,1		

5. Тольяттинская ТЭЦ

1-7	47,6	0,3	ВЛ-110 Западная-1		22	--	филиал ПАО «МРСК Волги» – «Самарские РС»
1-7	47,6	0,3	ВЛ-110 Западная-2		10	--	филиал ПАО «МРСК Волги» – «Самарские РС»
Итого:					32		
1-9	47,2	0,3	ВЛ-110 ВДН-1		4,6	--	ООО "АВК"
Итого:					4,6		
1-13	46,5	0,3	ВЛ-110 Стройбаза		24,5	--	ПАО "АвтоВАЗ" (АО "Промышленная энергетика")
1-13	46,5	0,3	Фид.6 кВ: А-5		6,6	--	АО "КуйбышевАзот"
			А-26		7,5		
Итого:					38,6		
2-5	48,7	70,0	ВЛ-110 Стройбаза, фид. 6 кВ А-5, А26		38,6		- " - (***)
2-4	48,8	40,0	ВЛ-110: Западная-1,2		32,0		- " - (***)
2-4	48,8	50,0	ВЛ-110 ВДН-1		4,6		- " - (***)

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.		
		Гц	сек					
1	2	3	4	5	6	7	8	9

6. Сызранская ТЭЦ

1-1	48,8	0,3	Фид. 10 кВ:	35	0,1	--	ООО "Энергетик"	
1-1	48,8	0,3	ВЛ-35 Кашпир-1		1,1	--	ПС Новокашпирская (АО "ССК" ЗапЭС)	
1-1	48,8	0,3	ВЛ-35 Кашпир-2		0,9	--	ПС Новокашпирская (АО "ССК" ЗапЭС)	
			Итого:		2,1			
2-2	49,0	5,0	Фид. 10 кВ:					
			ВЛ-35 Кашпир-1		2,1		- " -	(***)
			ВЛ-35 Кашпир-2					

7. ТЭЦ ВАЗА

1-2	48,6	0,3	ВЛ-110 ВАЗ-Мусорка		5,6	--	ПС Мусорка, ПС Лопатино, ПС Спиртзавод	
1-2	48,6	0,3	ВЛ-110 Сускан-1		5,6	--	ПС Ягодное, ПС Белозерки, ПС Плотина	
1-2	48,6	0,3	ВЛ-110 Сускан-2		14,56	--	ПС Лопатино, ООО "Балтагро", ПС Белозерки, ПС Плотина	
1-2	48,6	0,3	ВЛ-110 Совхозная-1		11,2	--	ПС Ягодная, ПС Хрящевка, ПС Совхозная	
			Итого:		36,96			
1-7	47,6	0,3	ЛЭП-110:	ПКЗ-1	21,28	--	АО "ССК" СтаврЭС	
1-7	47,6	0,3	ЛЭП-110:	ПКЗ-2	33,6	--	АО "ССК" СтаврЭС	
			Итого:		54,88			
1-10	47	0,3	ВЛ-110 Город-2		29,12	--	АО "ССК" СтаврЭС	
1-10	47	0,3	ВЛ-110 Город-1		44,8	--	АО "ССК" СтаврЭС	
			Итого:		73,92			
2-3	48,9	20	ЛЭП-110: ВЛ-110 ВАЗ-Мусорка, ВЛ-110 Сускан-1, ВЛ-110 Сускан-2, ВЛ-110 Совхозная-1		36,96	--	- " -	(***)
2-4	48,8	40	ЛЭП-110: ПКЗ-2, ПКЗ-1		54,88	--	- " -	(***)
2-5	48,7	50	ЛЭП-110: ВЛ-110 Город-1, Город-2		73,92	--	- " -	(***)

АО "ННК"

1. Новокуйбышевская ТЭЦ-2

2-1	49,1	35,0	ВЛ-35 Бетон-1		3,5	--	ООО "УЭС"	
2-1	49,1	35,0	ВЛ-35 Бетон-2		0,1	--	ООО "УЭС"	
2-1	49,1	35,0	Фид. 6 кВ:	2Ф	1,1	--	АО "ННК"	
2-1	49,1	35,0		4Ф	2,8	--	АО "ННК"	
2-1	49,1	35,0		13Ф	1	--	АО "ННК"	
2-1	49,1	35,0		19Ф	0,2	--	АО "ННК"	
2-1	49,1	35,0		27Ф	2,4	--	АО "ННК"	
2-1	49,1	35,0		53Ф	1	--	АО "ННК"	
2-1	49,1	35,0	ВЛ-110 Утес-2		17,3	--	АО "КНПЗ"	
2-1	49,1	35,0	ВЛ-110 НКЗ-5		18	--	АО "КНПЗ"	
2-1	49,1	35,0	ВЛ-35 Жигули-1		0,3	--	КЖД филиал ОАО "РЖД"	
2-1	49,1	35,0	ВЛ-35 Жигули-2		0,1	--	КЖД филиал ОАО "РЖД"	
2-1	49,1	35,0	ВЛ-35 НКЗ-2		1,7	--	АО "КНПЗ"	
2-1	49,1	35,0	ВЛ-35 НКЗ-4		1,5	--	АО "КНПЗ"	
			Итого:		51			

Примечание:

(***) - АЧР-2, которая должна одновременно подключаться к АЧР-1

Наименование объекта				Присоединения подключенные к АЧР	Нагрузка, МВт		Подключенные потребители	Примечание		
№ п/п	Номер очереди	Уставка АЧР			Подкл.	Совм.				
1	2	Гц	сек	3	4	5	6	7	8	9

Перечень фидеров, заведенных под ЧАПВ, на 2020/2021.

Номер очереди АЧР	Уставки АЧР		Предприятие	Наименование энергообъекта	Наименование присоединений	Уставки ЧАПВ		
	f, Гц	t, сек				f, Гц	t, сек	Режим
АЧР 1-11	46,8	0,3	Волжское ПО	ПС 110 кВ Сосновка	ВВ-6 С-1-Т, С-2-Т, МВ-35 С-1-Т, С-2-Т	49,6	10	введено
АЧР 2-5	48,7	50						
АЧР 1-11	46,8	0,3	Волжское ПО	ПС 110 кВ Нефтегорская-2	ВЛ-110 Алексеевка-1, ВЛ-110 Алексеевка-2	49,8	40	введено
АЧР 2-5	48,7	55						
АЧР-2-1	49,1	10	Волжское ПО	ПС 110 кВ Нефтегорская-2	МВ-35 С-1-Т, МВ-35 С-2-Т, фидера 6 кВ: 8, 10, 11, 13, 16, 18, 27, 28, 30, 31, 35, 38, 40.	49,8	70	введено
АЧР 1-6	47,8	0,3	Самарское ПО	ПС 110 кВ Томашев Колок	фидера 6 кВ: 1,35,6,36,7,33,8,9, 47,12,49,13,15,31,18,19,20,22,46	49,7	50	введено
АЧР 2-3	48,9	35						
АЧР 1-4	48,2	0,3	Самарское ПО	ПС 110 кВ Северная	Фидера 10 кВ: 1,27,4,25	49,8	30	введено
АЧР 2-3	48,9	30						
АЧР-2-1	49,1	5	Самарское ПО	ПС 110 кВ Северная	Фидера 10 кВ: 8,21,9,12,17,22,2,20,44,55	49,8	60	введено
АЧР-2-1	49,1	15	Чапаевское ПО	ПС 35 кВ Котельная	Фидера 10 кВ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11	49,7	40	введено
АЧР 1-1	48,8	0,3	Жигулевское ПО	ПС 110 кВ Восточная	ВВ-6 - Т-1, ВВ-6-Т-2	49,6	20	введено
АЧР 2-2	49	15						
АЧР 1-4	48,2	0,3	Жигулевское ПО	ПС 110 кВ Западная	Фид. 6 кВ: 1,3,5,6,21,24,29,7,8,9,25,10,11,26,13,15,17,19,23,27,28,31,33,35,37	49,8	30	введено
АЧР 2-3	48,9	30						
АЧР 1-5	48	0,3	Чапаевское ПО	ПС 110 кВ Морец	Фидера 10 кВ: 1,2,3,4,5,6,7,8,9	49,8	30	введено
АЧР 2-3	48,9	30						